



— Istniejąca instalacja odgromowa drut FeZn

UWAGI

1. W miejscach przejść instalację odgromową prowadzić w rurach izolacyjnych.
2. Sprawdzić odległość zwodów pionowych istniejącej instalacji odgromowej z wymaganiami normy.
3. Potwierdzić pomiarem rezystancję uziemienia w złączach kontrolnych ($R_u \leq 10 \Omega$).
4. Zachować odstęp izolacyjny instalacji odgromowej od urządzeń elektrycznych co najmniej 0,44 m.

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| Inwestor | Gmina Piekary Śląskie 41-940 Piekary Śląskie, ul. Kawaleryjska 62 D | | |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego | Powiatowy Urząd Pracy 41-940 Piekary Śląskie, ul. Popieluszki 14 | | |
| Tytuł rysunku | Instalacja elektryczna - instalacja odgromowa | | |
| Imię i nazwisko projektanta | mgr inż. Agnieszka Długoszek | Podpis projektanta | Skala rysunku nd |
| Numer uprawnień budowlanych | LUB/0144/PBE/21 | | Numer rysunku |
| Data sporządzenia | | | |