



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

M.C.	ÓČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN
101	VSTUP	15,00	MRAMOROVÁ DLAŽBA	SOKL MRAMOR V.100mm, MALBA BÍLÁ
102	WC ŽENY - PŘEDSÍŇKA	5,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD MALBA ČERNÁ
103	WC ŽENY - KABINA	2,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD MALBA ČERNÁ
104	WC ŽENY - KABINA	2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD MALBA ČERNÁ
105	WC - INVALIDE	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD MALBA ČERNÁ
106	WC MUŽI - PŘEDSÍŇKA	3,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD MALBA ČERNÁ
107	WC MUŽI - PISOÁRY	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD MALBA ČERNÁ
108	WC MUŽI - KABINA	2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD MALBA ČERNÁ
109	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD MALBA ČERNÁ
110	CHODBA	50,00	MRAMOROVÁ DLAŽBA	SOKL MRAMOR V.100mm, MALBA BÍLÁ
111	ŠATNA	20,50	MRAMOROVÁ DLAŽBA	SOKL MRAMOR V.100mm, MALBA BÍLÁ

LEGENDA

- CYKY o průřezu 1,5mm²
- CYKY-J 3(C)x2,5 (zásuvkový okruh)
- CY6-10zž (ochranné pospojování)
- Stoupací vedení
- Zásuvka, IP44, 16A, 230V
- Dvojzásuvka, IP44, 16A, 230V
- AS Zdroj automatického splachování

LEGENDA SYSTÉMU SIGN. NOUZ. VOLÁNÍ

- kabely JYSTY 4x2x0,8
- Spínací tlačítko 1/0 (FAP 1001), potvrzovací
- Spínací tlačítko 1/0 (FAP 2001), 3002 pro nouzové volání
- Modul s alarmem tj. světelná a zvuková signalizace (FEH 2001)
- Světelná signalizace (FIM 1200)
- Transformátor 230V15V, 2VA (FLM 1000)

Poznámka (SSNV):
- Zdroj napájení umístit pod stropem, alarmy nad dveřmi, popřípadě vedle ve výšce horní hrany dveří
- Tlačítko ovladač (s tlačítkem) nouzového volání umístit vedle WC ve výšce 1,2m, druhý tlačítkový ovladač (bez tlačítka) umístit u dveří ve výšce 0,15m nad podlahou.
- Potvrzovací tlačítko umístit vedle dveří ve výšce 1,2m.
- Rozvody MN řešit dle pokynů výrobce.

POZNÁMKA:

PROSTUPY SKRZE NOSNÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT VRTÁNÍM!!
- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: ~3NPE, 50Hz, AC, 400/230V, TN-S
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed3: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA PRODOVÝM CHRÁNICEM PRO KAŽDÝ OKRUH A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
- ZÁSUVKY PRO VYSOUEČE RUKOU JSOU PŘIPOJENY KAŽDÁ NA SVŮJ VLASTNÍ OKRUH A PŘES SVŮJ PROUDOVÝ CHRÁNIC

NAVRHOVANÝ STAV
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
PŮDORYS - ELEKTROINSTALACE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ČERVEN 2025
M 1 : 75

D.1.2.5

VYPRACOVAL
INVESTOR

MESTO BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL, IČ: 00295892

AKCE

BUDOVA MěU BRUNTÁL PROSTOR PŘED ZASEDACÍ MÍSTNOSTÍ ZASTUPITELSTVA V 1NP

STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚU BRUNTÁL
PROSTOR PŘED ZASEDACÍ MÍSTNOSTÍ
ZASTUPITELSTVA V 1.NP BUDOVY A