LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI:	PLOCHA
5.22	WC ŽENY	12,00m²
5.23	WC MUŽI + SPRCHA	11,50m²
5.41	WC ŽENY	2,40m²

ÚŽITKOVÁ PLOCHA CELKOM	25,90m²

POZNÁMKA :

- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- VŠETKY ROZMERY STAVEBNÝCH PRÁC KONTROLOVAŤ NA MIESTE STAVBY
- PRED UVEDENÍM SYSTÉMU DO PREVÁDZKY JE POTREBNÉ VYKONAŤ DÔKLADNÝ PREPLACH SYSTÉMU S VYČISTENÍM VŠETKÝCH FILTROV NA ROZVODE
- RADIATOROVÉ VENTILY PRED REALIZÁCIOU TREBA VYREGULOVAŤ, VŠETKY VENTILY SÚ OD VÝROBCU NASTAVENÉ NA POLOHE Č.6, V PRÍPADE , ŽE NEBUDE REALIZOVANÝ VENTIL S AUTOMATICKOU REGULÁCIOU PRIETOKU
- PO NAPUSTENÍ SYSTÉMU JE POTREBNÉ VYKONAŤ JEHO ODVZDUŠNENIE
- PRI SKÚŠOBNEJ PREVÁDZKE JE NUTNÉ VYREGULOVAŤ SYSTÉM NASTAVENÍM A DOLADENÍM JEDNOTLIVÝCH STÚPAČKOVÝCH VYVAŽOVACÍCH VENTILOV. DOLADENIE MUSÍ BYŤ DOLOŽENÉ PROTOKOLOM O VYREGULOVANÍ
- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN EN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 7304Z1 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU. KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
- TERMOSTATICKÉ VENTILY , ANI VYKUROVACIE TELESÁ NESMÚ BYŤ ZAKRYTÉ ZÁVESMI, ŽALÚZIAMI, ALEBO INÝMI DEKORAČNÝMI PREDMETMI
- SPODNÉ PREPOJENIA URČENÝCH VYKUROVACÍCH TELIES BUDÚ OPATRENÉ NAVRHOVANOU UZATVÁRACOU ZÁVITOVOU SPOJKOU
- NAVRHOVANÚ ZÁVITOVÚ SPOJKU NEPREDNASTAVOVAŤ, PONECHAŤ PLNE OTOVRENÉ !
- EXISTUJÚCE TERMOSTATICKÉ VENTILY A ZÁVITOVÉ SPOJKY SA ZDEMONTUJÚ .
- VŠETKY URČENÉ EXISTUJÚCE VYKUROVACIE TELESÁ BUDÚ V PÔVODNEJ POLOHE
- URČENÉ EXISTUJÚCE VYKUROVACIE TELESÁ ,KTORÉ NEBUDÚ POTREBNÉ Z DÔVODU ŽIVOTNOSTI, ZMENY DISPOZÍCIE SA ZDEMONTUJÚ

LEGENDA JESTVUJÚCICH POTRUBÍ:

VK — PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY

RK — VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY

LEGENDA PROJEKTOVANÝCH POTRUBÍ:

OCEĽOVÉ DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO
typ RADIK KLASIK-R

SPÔSOB ZNAČENIA
22 R 554 /800
- STAVEBNÁ DĹŽKA v milimetroch
- STAVEBNÁ VÝŠKA v milimetroch
- PREVEDENIE KOMPAKT
- TYP DVOJRADOVÝ

OCEĽOVÉ DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO
typ RADIK PLAN VERTIKAL-M

SPÔSOB ZNAČENIA
20 2000 /400
- STAVEBNÁ DĹŽKA v milimetroch
- STAVEBNÁ VÝŠKA v milimetroch
- TYP DVOJRADOVÝ

POTRUBIE - OCEĽOVÉ BEZOŠVÉ

RA RADIATOROVÝ VENTIL napr. Verafix-VKE, uzatváracie šróbenie H-blok s vonkajším závitom Eurokonus pre vykurovacie telesá typu ventil-kompakt, rohové (do steny) DN15, pripojenie radiátora vonkajší závit 1/2", pripojenie rúrky vonkajší závit 3/4"", obj.č.V2495EY015A
TERMOSTATICKÁ HLAVICA napr Thera-4 klasik s kvapal.snímačom, obj.č.T3001

RV15 Jemne prednastavitelné TRV teleso typ VS uhlové Lavé DN15, – ROHOVÉ pripojenie radiátora 1/2" vonkajší závit, pripojenie rúrky 1/2" vnútorný závit S TERMOSTATICKOU HAVICOU Thera-4 klasik s kvapal.snímačom, obj.č.T3001

RS15 Verafix-E radiátorový regulačný ventil do spiatočky – ROHOVÉ DN15

PV15 Jemne prednastavitelné TRV teleso typ VS uhlové Lavé DN15, PRIAME pripojenie radiátora 1/2" vonkajší závit, pripojenie rúrky 1/2" vnútorný závit obj.č.V2000LVS15 S TERMOSTATICKOU HAVICOU Thera-4 klasik s kvapal.snímačom, obj.č.T3001

PS15 Verafix-E radiátorový regulačný ventil do spiatočky priamy DN15, obj.č. V2420D0015

JOPRO s.r.o.		NÁZOV AKCIE:	**SOCIÁLNE PRIESTORY - NOVÁ RADNICA**		
		MIESTO STAVBY:	**PRIMACIÁLNE NÁMESTIE 1, BRATISLAVA**		
AUTORI PROJEKTU:	TVAR architekti s.r.o. Ing.arch. Tomáš Pohanič Ing.arch. Michal Buranovský	INVESTOR:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99, Bratislava - Staré Mesto identif. č. 00603481	STUPEŇ PD:	**DRS**
				PROFESIA:	**UK**
		TYP:	REKONŠTRUKCIA, INTERIÉROVÉ RIEŠENIE	DÁTUM:	**12/2019**
VYPRACOVAL:	Ing. Norbert Jókay	VÝKRES:	**PÔDORYS 5.NP 5.22, 5.23 VYKUROVANIE**	MIERKA:	**1:50**
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Norbert Jókay			Č. VÝKRESU:	**06**