

25/3  
PLSM-B25/3

L1, L2, L3

P0m I N-PE 50  
P0 I 3+1m

PRÚDOVÝ CHRÁNIČ S ISTIČOM  
PFL6-10/1N/B/0.03

PRÚDOVÝ CHRÁNIČ S ISTIČOM  
PFL6-10/1N/B/0.03

PRÚDOVÝ CHRÁNIČ S ISTIČOM  
PFL6-16/1N/B/0.03

PRÚDOVÝ CHRÁNIČ S ISTIČOM  
PFL6-16/1N/B/0.03

PRÚDOVÝ CHRÁNIČ S ISTIČOM  
PFL6-16/1N/B/0.03

PRÚDOVÝ CHRÁNIČ S ISTIČOM  
PFL6-16/1N/B/0.03

ISTIČ  
PL7-1+N/1A/C/10kA

Zdroj 230VAC/24VDC  
SLZ 04Z

max. 9 ventilov!!!

ISTIČ  
PL7-C6/2-DC

1-CXKE-R-J 5x6

pre 1NP napávanie  
pre 2NP napávanie  
pre 3NP napávanie  
pre 4NP napávanie  
pre 5NP napávanie

CY 6 zž - doplnkové pospojovanie

1-CXKE-R-J 3x1,5

Svetelný obvod S1 + vent

Rezerva

1-CXKE-R-J 3x2,5

Zásuvkový obvod - Z1

1-CXKE-R-J 3x2,5

Zásuvkový obvod - Z2

1-CXKE-R-J 3x2,5

Obvod pre el. sušič rúk

1-CXKE-R-J 3x2,5

Obvod pre el. sušič rúk

1-CXKE-R-J 2x1,5

Vodovodné batérie - Senzor  
Písáre - Senzor

## 415.2 DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

TVAR ARCHITEKTI		NÁZOV STAVBY:	SOCIÁLNE PRIESTORY - NOVÁ RADNICA		
		MIESTO STAVBY:	PRIMACIÁLNE NÁMESTIE 1, BRATISLAVA		
AUTORI PROJEKTU:	TVAR architekti s.r.o. Ing.arch. Tomáš Pohanič Ing.arch. Michal Buranovský	INVESTOR:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99, Bratislava - Staré Mesto identif. č. 00603481	STUPEŇ PD:	DRS
				PROFESIA:	ELEKTRO
VYPRACOVAL:	Ing.Dušan Držík	TYP:	REKONŠTRUKCIA, INTERIÉROVÉ RIEŠENIE	DÁTUM:	11/2019
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing.Dušan Držík	VÝKRES:	1.NP ,2.NP, 3.NP4, NP, 5.NP PODRUŽNÉ ROZVODNICE	MIERKA:	
				Č. VÝKRESU:	E06