

47849/2026

Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo

Vybavuje

Dátum

8681/10301/2026

JUDr. Mária Kokindová

20. 05. 2026

## VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 6

Názov zákazky:

**R2 Zacharovce – Bátka, zhotoviteľ stavby**

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 63/2026 pod č. 221940-2026 dňa 31. 03. 2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 65/2026 pod č. 4612-MSP dňa 01. 04. 2026.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázok záujemcov nasledovné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponúk alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcov)

### 26. Otázka záujemcu:

Objekt 690-11

Technická správa v kapitole 3.5 uvádza: „Budú použité dva druhy PDZ a to PDZ(T) so symbolikou Z12, ktorá bude informovať o teplote vozovky a ovzdušia. PDZ typu B2/C bude tvorená LED plochou pre signalizáciu nasledujúcich stavov ...“

Otázka č. 1.a

Požaduje obstarávateľ dodanie premenných dopravných značiek v rozsahu DSP t.j. vrátane premennej dopravnej značky pre teplotu vozovky a ovzdušia PDZ(T), ktoré sa už v súčasnosti nepoužívajú?

Otázka č.1.b

V prípade, že sa nebude požadovať dodanie premennej dopravnej značky pre teplotu vozovky a ovzdušia PDZ(T), majú byť príslušné napájacie rozvádzače RN a radičové napájacie rozvádzače RNR slúžiace výlučne pre potreby premennej dopravnej značky pre teplotu vozovky a ovzdušia PDZ(T) zrušené bez náhrady alebo majú zostať zachované?

#### Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 26:

V rámci dodávky požadujeme, aby značky Z12 boli nahradené a dodané v rovnakom prevedení, ako B2/C, teda plne grafické LED panely, na ktorých bude možné zobrazovať rôzne informácie, vrátane poveternostných informácií. Teda na celom úseku zachovať počet PDZ, avšak ich realizovať v rovnakom (jednom) prevedení. Pre daný účel požadujeme upraviť aj rozvádzače RN a RNR.

### 27. Otázka záujemcu:

Objekt 691-00

Technická správa v kapitole 3.5 uvádza: „Budú použité dva druhy PDZ a to PDZ(T) so symbolikou Z12, ktorá bude informovať o teplote vozovky a ovzdušia. PDZ typu B2/C bude tvorená LED plochou pre signalizáciu nasledujúcich stavov ...“

Otázka č. 1.a

Požaduje obstarávateľ dodanie premenných dopravných značiek v rozsahu DSP t.j. vrátane premennej dopravnej značky pre teplotu vozovky a ovzdušia PDZ(T), ktoré sa už v súčasnosti nepoužívajú?

Otázka č.1.b

V prípade, že sa nebude požadovať dodanie premennej dopravnej značky pre teplotu vozovky a ovzdušia PDZ(T), majú byť príslušné napájacie rozvádzače RN a radičové napájacie rozvádzače RNR slúžiace výlučne pre potreby

premennej dopravnej značky pre teplotu vozovky a ovzdušia PDZ(T) zrušené bez náhrady alebo majú zostať zachované?

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 27:**

Stavebný objekt 691-00 sa v stavbe R2 Zacharovce – Bátka nenachádza.

**28. Otázka záujemcu:**

Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že objekty:

801-00 Prístupová komunikácia v km 3,681 R2

802-00 Prístupová komunikácia v km 4,173 R2

802-20 Dočasná obchádzka na ceste I/16 na ZÚ

majú účel „dočasný“ a neuvažuje sa s ich trvalým využitím.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 28:**

801-00 Prístupová komunikácia v km 3,681 R2 – je v km 0,000 – 0,205 navrhnutá ako dočasná komunikácia, ktorá sa po ukončení stavby v km 0,000 – 0,205 odstráni. V úseku km 0,205 – 0,363 je prístupová komunikácia navrhnutá v trase existujúcej panelovej cesty, ktorá sa po ukončení stavby zrekonštruuje výmenou poškodených panelov a cesta ostane zachovaná. V km 0,363 – 0,403 je navrhnutá asfaltová úprava vozovky.

**V km 0,205 – 0,403 sa uvažuje s trvalým využitím komunikácie.**

802-00 Prístupová komunikácia v km 4,173 R2 – stavebný objekt nemá dočasný charakter a **uvažuje sa s jeho trvalým využitím** ako prístupovou komunikáciou zaisťujúcou prístup na poľnohospodárske pozemky rozdelené výstavbou rýchlostnej cesty R2.

802-20 Dočasná obchádzka na ceste I/16 na ZÚ – stavebný objekt bude slúžiť ako obchádzková trasa pre zachovanie prevádzky na ceste I/16 počas výstavby okružnej križovatky. Stavebný objekt má **dočasný charakter**.

S pozdravom,

**Mgr. Zuzana Malček**  
vedúca odboru verejného obstarávania