

Město Šternberk

Městský úřad Šternberk
Odbor investic a veřejných zakázek
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk



Ve Šternberku, dne 08.06.2020

Veřejná zakázka – dodatečná informace – č. 1 - vysvětlení zadávací dokumentace:

„Výměna oken a dveří v bytovém domě U Vrby 2214/12 ve Šternberku“

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří se přihlásili do výběrového řízení. Vysvětlení zadávací dokumentace je rovněž uveřejněno na webových stránkách města:

<https://josephine.proebiz.com/cs/profile/mesto-sternberk>

Dotaz uchazeče:

1. V příloze č.06 Výpis prvků + rozpočet.rtf je přesně specifikováno technické řešení na konkrétní druh výplně. Domníváme se správně, že pro uchazeče v rámci zachování transparentnosti a zákazu diskriminace z této přílohy platí technické požadavky zadavatele jako např. sklo s $U=1,1$ a zadavateli můžeme nabídnout kvalitativně obdobné technické řešení?
(Např. šestikomorový profil se sklem $U=1,0$ a pod.)
2. Má být součástí nabídky i technické řešení připojovací spáry pomocí paropropustných a parotěsných pásek (není obsaženo v předmětné příloze).

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upřesňuje a blíže specifikuje shora uvedené požadavky následovně:

1. Izolační zasklení uvedeno v zadávací dokumentaci $U=1,1$ je ze strany zadavatele pouze hodnotově minimální požadavek na stavebně fyzikální vlastnosti výplně otvorů. Účastník může nabídnout výrobky s lepšími technickými a stavebně fyzikálními vlastnostmi.
2. Zadavatel požaduje řešení připojovací spáry pomocí pásek (interiér – parotěsná, exteriér – vodotěsná, paropropustná).
(Uchazeč vyčíslí osazení „na pásky“ zvlášť, uvedená hodnota je však součástí celkové nabídkové ceny.)

Ostatní zadávací podmínky nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

 MĚSTO ŠTERNBERK
-8-

Ing. Pavel Sehnal
vedoucí oddělení přípravy investic
a památkové péče

tel.: +420 585 086 237
e-mail: sehnal@sternberk.cz
www.sternberk.eu