

Město Šternberk

Městský úřad Šternberk
Odbor investic a veřejných zakázek
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk



Ve Šternberku, dne 11.06.2020

Veřejná zakázka – dodatečná informace – č. 3 - vysvětlení zadávací dokumentace:

„Výměna oken a dveří v bytovém domě U Vrby 2214/12 ve Šternberku“

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří se přihlásili do výběrového řízení. Vysvětlení zadávací dokumentace je rovněž uveřejněno na webových stránkách města:

<https://josephine.proebiz.com/cs/profile/mesto-sternberk>

Dotaz uchazeče:

1) Výpis prvků obsahuje položku "montáž" bez bližší specifikace/popisu ošetření připojovací spáry.

Požadujete provést utěsnění montážních spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek/tmelů podle norem ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování), tzv. parozábrana nebo je dostačující montáž oken s polyuretanovou (PU) pěnu?

2) Prosím o konkrétní zadání prací které požadujete, ve výpisu prvků je uvedeno - vícepráce - jaké vícepráce jsou potřeba.

Odpověď zadavatele:

1) V dokumentu Dodatečná info č. 1 zadavatel uvedl:


Zadavatel požaduje řešení připojovací spáry pomocí pásek (interiér – parotěsná, exteriér – vodotěsná, paropropustná). Uchazeč vyčíslí osazení „na pásky“ zvlášť, uvedená hodnota je však součástí celkové nabídkové ceny.

2) Všichni uchazeči nebudou uvedenou položku oceňovat, tj. pro příslušnou položku uvedou náklady ve výši 0 Kč.

Ostatní zadávací podmínky nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

MĚSTO ŠTERNBERK

-8-


Ing. Pavel Sehnal
vedoucí oddělení přípravy investic
a památkové péče