


REZ "A" - VÝKOP VO VOĽNOM TERÉNE - ŽĽAB


RYHA 0,35 x 0,5 m - priečný rez



- 1 káblové vedenie (žľab) uložené do lôžka z preosiatej zeminy celkovej hrúbky 20cm
- 2 výstražná fólia modrej farby š. 33 cm
- 3 zemina - zhutnená

REZ "B" - PREKOP CEZ DLÁŽDENÚ PLOCHU S ULOŽENÍM ŽĽABU

RYHA 0,5 x 0,9 m - priečný rez



- 1 káblové vedenie (žľab) uložené do lôžka z preosiatej zeminy celkovej hrúbky 20cm
- 2 výstražná fólia modrej farby š. 33 cm
- 3 zemina, štrkopiesok - zhutnený
- 4 rozobratie a spätná rekonštrukcia dlažby a podkladovej vrstvy

Legenda:



- hranice parciel registra C
- terén, koľaje, zameraný stav
- - - navrhovaná trasa káblového vedenia
- novobudované objekty - rieši SO 34-01
- 1 Vytýčovaný bod


Tabuľka vytýčovaných bodov:

Bod	Y [m]	X [m]	Poznámka
1	260575.077	1206765.341	
2	260581.919	1206802.654	
3	260580.981	1206804.543	

Výškový systém: Baltský po vyrovnaní

Súradnicový systém: JTSK

Investor	 Železnice Slovenskej republiky 813 61 BRATISLAVA, KLEMENSOVA 8	Generálny projektant	 PRODEX PROJEKTOVANIE STAVIEB Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
Číslo stavby	-	Číslo zákazky	18BR23007
		Archívne číslo	18BR23007-DSPRS

Stavba	Vypracovanie projektovej dokumentácie určených technických zariadení elektrických			 PRODEX PROJEKTOVANIE STAVIEB Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
Hlavný inžinier projektu	Zodpovedný projektant PS/SO	Navrhol, vypracoval	Kontroloval	
-	Ing. Tomáš Stanko <i>Stanko</i>	Ing. Tomáš Stanko <i>Stanko</i>	Ing. Matúš Sládek <i>Sladek</i>	
Počet listov	Mierka	Stupeň PD	Dátum	
2A4	1:500	DSPRS	31.12.2019	
Objekt / súbor				Číslo zákazky
NZE Kapušany pri Prešove PS 22-01 NZE - Oznamovacie zariadenie				18BR23007
				Arch. číslo
				18BR23007-DSPRS
				Časť dokumentácie
				-
Názov prílohy				Číslo prílohy
Situácia				2