

LEGENDA:


- novobudované zariadenie - rieši tento PS
- CYKY-J 3x2,5 uložený v delenom elektroinštalačnom žlabe 25/40 na stene a v káblovom priestore.
- FTP 4x2x0,5 uložený v delenom elektroinštalačnom žlabe 25/40 na stene a v káblovom priestore.
- magnetický kontakt
- ☒ vonkajšia siréna s optickou signalizáciou
- ☒ ovládacia klávesnica
- ☒ opticko - dymový detektor
- ☒ Duálny detektor (PIR a MW) stropné čidlo
- PSN Ústredňa poplachového systému narušenia (315x445x85mm)
- OZ Rozvádzač oznam. zar. - kovový 400x600x250mm
- Nový prestup káblov, utesní sa protipožiarnym tmelom a zabezpečí sa proti vniknutiu vody a hlodavcom.

Pozn.: Vonkajší prestup káblov sa uskutoční cez káblový priestor pod NZE. Následne bude kábel vedený v ochrannnej rúrke PE 25 po stene k rozvádzaču OZ.

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

OZNAČ.	NÁZOV MIESTNOSTI	m ²	E _m [lx]	Ra
	Miestnosť NZE	12,5	200	80

Investor	 Železnice Slovenskej republiky 813 61 BRATISLAVA, KLEMENSOVA 8	Generálny projektant	 PRODEX PROJEKTOVANIE STAVIEB Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
Číslo stavby	-	Číslo zákazky	18BR23007
		Archívne číslo	18BR23007-DSPRS

Stavba	Vypracovanie projektovej dokumentácie určených technických zariadení elektrických			 PRODEX PROJEKTOVANIE STAVIEB Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
Hlavný inžinier projektu	Zodpovedný projektant PS/SO	Navrhovateľ, vypracoval	Kontroloval	
-	Ing. Tomáš Stanko <i>Stanko</i>	Ing. Tomáš Stanko <i>Stanko</i>	Ing. Matúš Sládek <i>Sladek</i>	
Počet listov	Mierka	Stupeň PD	Dátum	
2A4	-	DSPRS	31.12.2019	
Objekt / súbor			Číslo zákazky	
NZE Kapušany pri Prešove PS 22-01 NZE - Oznamovacie zariadenie			18BR23007	
			Arch. číslo	
			18BR23007-DSPRS	
			Časť dokumentácie	
			-	
Názov prílohy			Číslo prílohy	
Umiestnenie zariadenia - NZE			3	