

Do publicznej wiadomości

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno” Nr zamówienia IG.271.9.2026.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1605 z późn. zmianami ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników do SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie dokumentacji projektowej, w szczególności w części graficznej, poprzez jednoznaczne wskazanie liczby oraz wymiarów okien przewidzianych do wymiany, a także określenie wymaganej klasy odporności ogniowej dla tych elementów.

Analogiczna prośba dotyczy stolarki drzwiowej. Obecna dokumentacja wskazuje jedynie wymianę 2 szt. drzwi w stropodachu oraz 1 szt. drzwi do magazynu opału. W związku z powyższym proszę o jednoznaczne oznaczenie w części graficznej wszystkich drzwi przeznaczonych do wymiany, tak aby zakres prac wykonawcy nie budził wątpliwości.

Odpowiedź:

Wszystkie drzwi i okna do zamontowania są przedstawione np. na rys. nr BS-21 i BS-23 projektu technicznego branży sanitarnej. Zestawienie przedstawia się następująco:

- drzwi

-- 160x250 mm EI30, 1 szt.

-- 100x200 mm EI120, 2 szt.

-- 90x200 mm, 2 szt.

- okna

-- 90x200 mm EI30, 2 szt.

-- 100x100 mm, 2 szt.