



# MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

## ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

Č.J.:

SP. ZN.: OVS 65/2026 IrVI

VYŘIZUJE: Ing. Irena Vláčilová


ODDĚLENÍ:

TEL: +420 573 501 941

MOB:

E-MAIL: irena.vlacilova@mubph.cz

DATUM: 07.05.2026



### **Dodatečná informace č. 2**

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na akci s názvem „**Generální oprava místních komunikací na návsi v Hlinsku pod Hostýnem – SO 102, SO 103**“. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

#### Dotaz účastníka ze dne 06.05.2026

Žádáme o upřesnění požadovaných rozměrů odvodňovacího žlabu (šířka, výška), jaká pevnostní třída odvodňovacího žlabu je zadavatelem požadována. Zároveň prosíme o potvrzení, zda je nutné, aby odvodňovací žlab u vjezdu měl šířku 400 mm.

#### Odpověď zadavatele na ze dne 07.05.2026:

Specifikace žlabů ve sjezdech:

- Třída zatížení min. B125
- min. vnitřní světlost 200 mm. (V PD i VV uvedena vnější šířka do 400 mm)
- výška dle výrobce, nelze uvést přesnou specifikaci.

otisk úředního razítka

Ing. Irena Vláčilová v. r.  
administrátor  
referentka odboru vnitřní správy  
MěÚ Bystřice pod Hostýnem