



DETAIL VODOMERNEJ ZOSTAVY

PRÍPOJKA PE 100-SDR11, DN 40

SCHÉMA:



POHĽAD:



POZNÁMKA

VODOMERNÁ ZOSTAVA JE UMIESTNENÁ V PLASTOVEJ VODOMERNEJ ŠACHTE

VODOMERNÁ ZOSTAVA JE ZMONTOVANÁ NA PEVNO, NA ZATESNENIE ZÁVITOVÝCH SPOJOV POUŽIŤ TEFLONOVÚ PÁSKU.

PRE KAŽDÚ VODOMERNÚ ZOSTAVU PRED EXPEDÍCIOU JE VYKONANÁ TLAKOVÁ SKÚŠKA A V RÁMCI DOKUMENTÁCIE JE VYHOTOVENÝ PRÍSLUŠNÝ ATEST.

STAVEBNÁ DĹŽKA VODOMERU JE 165 mm, MENOVITÝ PN 1,6 MPa.

HIP	4ARCH STUDIO	ASR	
zodp. projektant	Ing. Peter Geci	vypracoval	Ing. Peter Geci
			AUTORIZAČNÁ PEČIATKA

stavebník	Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, IČO: 00326984	profesia	ZTI
miesto stavby	DRIENOV P.Č.763/1, K.Ú. DRIENOV	dátum	02/2017
NOVOSTAVBA 4.TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY		format	x A4
DRIENOV P.Č.763/1, K.Ú. DRIENOV		stupeň	PDnRS
názov stavby		revízia	00
objekt	SO01 - Budova MŠ /vlastný objekt/		
časť	VP, KP, DP	mierka	-
názov výkresu	VODOMERNÁ ZOSTAVA	číslo výkresu	03