



REZ KÁBELOVOU RYHOU
VOLNÝ TERÉN




REZ KÁBELOVOU RYHOU
KRIŽOVANIE S VODOVODOM




POZNÁMKA : PRE SÚBEH NN KÁBLA S VODOVODOM
MUSÍ BYŤ MIN. VZDIALENOSŤ 40CM (STN736005)

KRIŽOVANIE S PLYNOM



POZNÁMKA : PRE SÚBEH NN KÁBLA S PLYNOM STL
MUSÍ BYŤ MIN. VZDIALENOSŤ 100CM (STN736005)

KRIŽOVANIE S KANÁLOM




POZNÁMKA : PRE SÚBEH NN KÁBLA S KANÁLOM
MUSÍ BYŤ MIN. VZDIALENOSŤ 50CM (STN736005)

SADA Č.:

VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO-FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ. ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI DODRŽANÍ EKVIVALENTNÝCH FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH PARAMETROV.

Táto dokumentácia vrátane všetkých príloh (s výnimkou dát poskytnutých objednávateľom) je duševným vlastníctvom ELIPRO s.r.o.. Objednávateľ tejto dokumentácie je oprávnený ju využiť k účelom vyplývajúcim z uzavretej zmluvy bez akéhokoľvek obmedzenia. Iné osoby (ako fyzické, tak právnické) nie sú bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa oprávnené túto dokumentáciu ani jej časti akokoľvek využívať, kopírovať (ani iným spôsobom rozmnožovať) alebo sprístupniť ďalším osobám. Projekt elektroinštalácie bol vypracovaný podľa odporúčaného podrobného obsahu a rozsahu uvedeného sadzovníka Súčasťou projektu nie sú drôtovacie a svorkové schémy, určenie sledu a počtu svoriek pri zaťaženiach a stanovenie konečného očíslovania, schémy vnútorných prepojení zariadení a prístrojov a výkresy ukladania káblových rozvodov. Uvedené výkresy sú dodávateľskou dokumentáciou, ktorú zabezpečujú zhotovitelia (dodávateľia) prác v rámci svojej výroby prípravy.

AUTOR:	ZODPOVENÝ PROJEKTANT:	<div> ELIPRO, s.r.o. Vajanského 12, 080 01 PREŠOV 0908 363 309, elipro@elipro.sk</div>	
Ing. Rastislav Žigraj	Ing. Rastislav Žigraj		
Ing. Zuzana Žlebčíková			
INVESTOR:	Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, IČO: 00326984		
NÁZOV STAVBY:	NOVOSTAVBA 4.TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY DRIENOV P.Č.763/1, K.Ú. DRIENOV	Č.PROJEKTU:	16_22
OBJEKT:	SO 04.1 - NN prípojka, SO04.2 - Odberné elektrické zariadenie	FORMÁT:	1 x A4
MIESTO:	Námestie kpt. Nálepku, Drienov, p.č. 763/1, K.Ú. Drienov	DÁTUM:	07/2016
ČASŤ:	ELEKTROINŠTALÁCIA	STUPEŇ:	DUR+DSP+RS
OBSAH VÝKRESU:		MIERKA:	-
	Rez káblou rýhou	Č.VÝKRESU:	3