


PÔDORYS 2.NP

M = 1:100

Ø250iz potrubie pokračuje na strechu



LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ


Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA (m²)
2.01	SCHODISKOVÝ PRIESTOR /HLAVNÉ SCHODISKO/	22,05
2.02	HERŇA + /DENNÁ MIESTNOSŤ/	103,14
2.03	HERŇA + /DENNÁ MIESTNOSŤ/	100,75
2.04	VEDĽAJŠIE SCHODISKO	11,16
2.05	EKONOMÁT	1,34
2.06	TECHNICKÁ PLYN. MIESTNOSŤ KOTOLŇA	8,28
2.07	ŠATŇA PRACOVNÍKOV	4,83
2.08	ZARIADENIE PRE OSOBNÚ HYGIENU PRACOVNÍKOV	3,26
2.09	ZARIADENIE PRE OSOBNÚ HYGIENU PERSONÁLU KUCHYNE	2,53
2.10	HALA / ŠATŇA DEŤÍ /	42,33
2.11	WC / UMYVÁREŇ DEŤÍ	7,80
2.12	ŠATŇA PERSONÁLU KUCHYNE	2,64
2.13	VÝDAJNÁ KUCHYNKA	11,88
2.14	WC / UMYVÁREŇ DEŤÍ	7,80
ÚŽITKOVÁ PLOCHA		329,77

LEGENDA VZT

- ODVODNÝ TANIEROVÝ VENTIL (EFF 100)
- DVEROVÁ MREŽKA (NOVA-D-500X200)
- TLMIČ HLUKU
- ODSÁVACIE VZT POTRUBIE
- PRIVODNÉ VZT POTRUBIE

POZNÁMKY

- VZT JEDNOTKU OSADIŤ A ZAPOJIŤ PRED VYMUROVANÍM PRIEČKY Z DOVODU CHÝBAJÚCEHO MANIPULAČNÉHO PRIESTORU
- POTRUBIE OD REKUPERAČNEJ VZT JEDNOTKY DO EXTERIÉRU TEPELNE IZOLOVAŤ
- ZABEZPEČIŤ ODVOD KONDENZÁTU OD VZT JEDNOTKY
- SPODNÁ HRANA VÝFUKOVEJ HLAVICE MIN. 600mm OD ÚROVNE STRECHY



KRESLIL:	ING.DANKO	PROJEKTANT:	ING.JANOŠO	POČET A4: 2	STUPEŇ: DRS		
INVESTOR:	Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, IČO: 00326984			LISTOV: –	LIST: –		
STAVBA:	NOVOSTAVBA 4.TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY DRIENOV			DÁTUM: 02/2017			
SO 01 – D1, BUDOVA MŠ /VLASTNÝ OBJEKT/ PROFESIA: D1–6 VZDUCHOTECHNIKA /REKUPERÁCIA/				POZNÁMKA:			
				SO 01.VZ			
NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS 2.NP				MIERKA: 1:100 – KÓTOVANÉ v: mm	Č.VÝKRESU: 02		