



REZ B-B

M = 1:100




DETAIL VZT JEDNOTKY

M = 1:50



DETAIL VÝFUKOVEJ HLAVICE

M = 1:50



LEGENDA VZT

- ODVODNÝ TANIEROVÝ VENTIL (EFF 100)
- DVEROVÁ MREŽKA (NOVA-D-500X200)
- TLMIČ HLUKU
- ODSÁVACIE VZT POTRUBIE
- PRIVODNÉ VZT POTRUBIE

POZNÁMKY

- VZT JEDNOTKU OSADIŤ A ZAPOJIŤ PRED VYMUROVANÍM PRIEČKY Z DOVODU CHÝBAJÚCEHO MANIPULAČNÉHO PRIESTORU
- POTRUBIE OD REKUPERAČNEJ VZT JEDNOTKY DO EXTERIÉRU TEPELNE IZOLOVAŤ
- ZABEZPEČIŤ ODVOD KONDENZÁTU OD VZT JEDNOTKY
- SPODNÁ HRANA VÝFUKOVEJ HLAVICE MIN. 600mm OD ÚROVNE STRECHY

KRESLIL:	ING.DANKO	PROJEKTANT:	ING.JANOŠO	POČET A4: 2	STUPEŇ: DRS
INVESTOR:	Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, IČO: 00326984			LISTOV: –	LIST: –
STAVBA:	NOVOSTAVBA 4.TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY DRIENOV			DÁTUM: 02/2017	
	SO 01 – D1, BUDOVA MŠ /VLASTNÝ OBJEKT/			POZNÁMKA:	
PROFESIA:	D1–6 VZDUCHOTECHNIKA /REKUPERÁCIA/			SO 01.VZ	
NÁZOV VÝKRESU:	REZ B–B			MIERKA: 1:100 – KÓTOVANÉ v: mm	Č.VÝKRESU: 03