



LEGENDA POTRUBIA:

- POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE KOTLOVÝ OKRUH
- ÚVK POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE VETVA TELESÁ 70/55 °C, Δt=15 °C
- PDL POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE 38/30,9 °C, Δt=7,1 °C
- TUV POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE VETVA OHREV TUV 70/55 °C, Δt=15 °C
- PLAST HLINÍKOVÉ POTRUBIE V OCHRANNEJ RÚRKE 70/55 °C, Δt=15 °C
- PLASTOVÉ POTRUBIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA
- SMER TOKU MÉDIA
- REDUKCIA POTRUBIA
- EXPANZNÉ POTRUBIE
- DOPLŇANIE SYSTÉMU ÚVK

LEGENDA ARMATÚR

- GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ
- REGULAČNO UZATVÁRACIA ARMATÚRA STROMAX S MERACÍMI VENTILČEKMI
- PLNIACI A VYPÚŠŤACÍ KOHÚT STN 13 7061
- RVK RADIÁTOROVÝ VENTIL TYP H-3000, ROHOVÝ
- (4) POLOHA NASTAVENIA RADÁTOROVEJ SPOJKY RESP. STROMAXU
- OCELOVÉ DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD P 90 V PREVEDENÍ VENTIL-KOMPAKT
- DILATÁCIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA
- PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

POZNÁMKA:

- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ PRI REALIZÁCIÍ BEZ JEHO SÚHLASU
- PROJEKT RIEŠI KONCEPCIU, FUNKČNÉ A DISPOZIČNÉ VZŤAHY, VEĽKOSŤ VYKUROVACÍCH TELIES, TRASY POTRUBIA A NENAHRÁDZA, VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA STAVBY
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ PODĽA AKTUÁLNYCH PODKLADOV VÝROBKOV A ZARIADENÍ V ČASE SPRACOVANIA PROJEKTU
- UMIESTNENIE ZARIADENÍ UPRESNIŤ PRED MONTÁŽOU S INVEТОROM A PROJEKTANTOM
- PRI MONTÁŽNYCH PRÁČACH DODRŽAŤ BEZPEČNOSŤ PRÁCE A SÚVISIACE PREDPISY
- PRI OSADZOVANÍ STROJNÉHO ZARIADENIA DODRŽAŤ POKYNY A NÁVODY VÝROBCOM ZARIADENÍ
- MONTÁŽ ZARIADENÍ A ROZVODOV PREVÁDZAŤ V KOORDINÁCIÍ S OSTATNÝMI PROFESIAMÍ



te=-15 °C
B=12

SADA Č.

GENRÁLNY PROJEKTANT: 4 ARCH STUDIO s.r.o., Veterná 6551, 080 01 Haniska			
HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
Ing. JACKO Bystrík	Ing. SCHOLTZ Oto	Ing. SCHOLTZ Oto	
NÁZOV STAVBY, MIESTO		<div><div>TP-PROJEKT, s.r.o. NÁMESTIE MIERU 1 080 01 PREŠOV e-mail:tpprojektpo@gmail.com</div></div>	
NOVOSTAVBA 4. TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY			
DRIENOV, p.č. 763/1, k.ú. DRIENOV			
OBJEKT: SO-01, Budova MŠ (vlastný objekt)			
INVESTOR: Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov		DIEL	D1-5 VYKUROVANIE
OBSAH VÝKRESU:		STUPEŇ	DRS
PÔDORYS 2. NP-VYKUROVANIE, DILATÁCIE		ZÁK. ČÍSLO	TP-26/16
		DÁTUM	02/2017
		FORMÁT	2xA4
		MIERKA	1:100
		2	