



VODOMERNÁ ŠACHTA




POZNÁMKA

OSADENIE VSTUPNÉHO OTVORU A STÚPADIEL V ŠACHTE
MUSÍ BYŤ PODĽA § 14 ODS. 2 VYHLÁŠKY Č. 59/1982 ZB., STN EN 13101:2004 VSTUPNÝ OTVOR MUSÍ BYŤ ZAKRYTÝ.
NOSNOSŤ POKLOPU MUSÍ ZODPOVEDAŤ NOSNOSTI OKOLITEJ PODLAHY.
POKLOP MUSÍ BYŤ OSADENÝ TAK, ABY SA NEDAL SAMOVOLNE ODSUNÚŤ
ALEBO UVOLNIŤ A MUSÍ BYŤ ZAPUSTENÝ DO ROVNAKEJ ÚROVNE S OKOLITOU PODLAHOU.
PRIELEZNÝ OTVOR NESMIE MAŤ ROZMER MENŠÍ AKO 0,6 M PRI MÁLO POUŽÍVANÝCH VSTUPNÝCH OTVOROCH.
UVEDENÉ ROZMERY SA V VSTUPNOM OTVORE NESMÚ ZÚŽŤOVAŤ REBRÍKOM ALEBO STÚPAČKOU.


DETAIL OSADENIA LIATINOVÝM POKLOPOM



DETAIL PRESTUPU



PODKLADOVÉ OBĚTOVANIE



HIP	4ARCH STUDIO	ASR	
zodp. projektant	Ing. Peter Geci	vypracoval	Ing. Peter Geci

AUTORIZAČNÁ PEČIATKA

stavebník	Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, IČO: 00326984	profesia	ZTI
miesto stavby	DRIENOV P.Č.763/1, K.Ú. DRIENOV	dátum	02/2017
NOVOSTAVBA 4.TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY		format	x A4
DRIENOV P.Č.763/1, K.Ú. DRIENOV		stupeň	PDnRS
názov stavby	SO01 - Budova MŠ /vlastný objekt/	revízia	00
objekt	VP, KP, DP	mierka	-
časť			
názov výkresu	VODOMERNÁ ŠACHTA	číslo výkresu	04