



LEGENDA POTRUBIA:

- POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE KOTLOVÝ OKRUH
- ÚVK POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE VETVA TELESÁ 70/55 °C, Δt=15 °C
- PDL POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE 38/30,9 °C, Δt=7,1 °C
- TÚV POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE VETVA OHREV TÚV 70/55 °C, Δt=15 °C
- PLAST HLINÍKOVÉ POTRUBIE V OCHRANNEJ RÚRKE 70/55 °C, Δt=15 °C
- PLASTOVÉ POTRUBIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA
- SMER TOKU MÉDIA
- REDUKCIA POTRUBIA
- EXPANZNÉ POTRUBIE
- DOPLŇANIE SYSTÉMU ÚVK

LEGENDA ARMATÚR

- GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ
- REGULAČNO UZATVÁRACIA ARMATÚRA STROMAX S MERACÍMI VENTILČEKMI
- FILTER ZÁVITOVÝ
- AUTOMATICKÝ VENTIL PRE DOPLŇANIE SYTÉMU ÚVK VF-06, 1/2" B + MANOMETER
- PLNIACI A VYPÚŠŤACÍ KOHÚT STN 13 7061
- AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- MANOMETER, KONDENZAČNÁ SLUČKA, MANOMETROVÝ KOHÚT
- NÁVAROK PRE MERANIE TEPLOTY
- NÁVAROK PRE MERANIE TLAKU

POZNÁMKA:

- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ PRI REALIZÁCII BEZ JEHO SÚHLASU
- PROJEKT RIEŠI KONCEPCIU, FUNKČNÉ A DISPOZIČNÉ VZŤAHY, VEĽKOSŤ VYKUROVACÍCH TELIES, TRASY POTRUBIA A NENAHŔADZA, VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA STAVBY
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ PODĽA AKTUÁLNYCH PODKLADOV VÝROBKOV A ZARIADENÍ V ČASE SPRACOVANIA PROJEKTU
- UMIESTNENIE ZARIADENÍ UPRESNIŤ PRED MONTÁŽOU S INVETOROM A PROJEKTANTOM
- PRI MONTÁŽNYCH PRÁČACH DODRŽAŤ BEZPEČNOSŤ PRÁCE A SÚVISIACE PREDPISY
- PRI OSADZOVANÍ STROJNÉHO ZARIADENIA DODRŽAŤ POKYNY A NÁVODY VÝROBCOM ZARIADENÍ
- MONTÁŽ ZARIADENÍ A ROZVODOV PREVÁDZAŤ V KOORDINÁCIÍ S OSTATNÝMI PROFESIAMI

SADA Č.

GENRÁLNY PROJEKTANT: 4 ARCH STUDIO s.r.o., Veterná 6551, 080 01 Haniska				
HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Ing. JACKO Bystrík	Ing. SCHOLTZ Oto	Ing. SCHOLTZ Oto		
NÁZOV STAVBY, MIESTO NOVOSTAVBA 4. TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY DRIENOV, p.č. 763/1, k.ú. DRIENOV		 TP-PROJEKT, s.r.o. NÁMESTIE MIERU 1 080 01 PREŠOV e-mail: tpprojektpo@gmail.com		
OBJEKT: SO-01, Budova MŠ (vlastný objekt)		DIEL	D1-5 VYKUROVANIE	
INVESTOR: Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov		STUPEŇ	DRS	
OBSAH VÝKRESU: SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE		ZÁK. ČÍSLO	TP-26/16	6
		DÁTUM	02/2017	
		FORMÁT	2xA4	
		MIERKA	---	