


OCHRANNÉ PÁSMA



KABELE ULOŽENÉ V ZEMI
CYKY-J 4x10/FXKVR50 - 33m
CYKY-J 3x2,5 - 33m

NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

SO 04.2 - ODBERNE ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
REALIZUJE INVEŠTOR NA SVOJE NÁKLADY
MAJETOK INVEŠTORA

SO 04.1 - DOMOVÁ PRÍPOJKA NN
REALIZUJE VSD NA SVOJE NÁKLADY

759/1

NAM.KPT.NÁLEPKU

TRASA NAVRHOVANEJ PL.VN. PRÍPOJKY JE ZAKRESLENÁ ORIENTAČNE
PRESNÚ POLOHU NAVRHNÉ PROJEKTANT PP PL.VNU PO ODSUHLASENÍ NA SPP-DISTRIBÚCIA, A.S.

DREV. STĽP - TELECOM, DOTKNUTÝ VYŠTVAVBOU - PREDPOKLADANÁ PRELOŽKA

JESTV. VZD. SIET' NN

AIFe 4x70
TS0605-0001 Drienov
00000605-S-J-ST-00001-N1-004

AYKY-J 4x25/FXKVR50 - 13m
KÁBEL ULOŽENÝ V ZEMI
PREPICH POD CESTOU

JESTVUJÚCI PB


SPP2

759/1

BET.DEBNICA TVÁRNIKA

NAVRH.OPORNÝ MŮR

SO 04.2 - ODBERNE ELEKTRICKÉ ZARIADENIE



LEGENDA EXIST. INŽ.SIETÍ:

TRAFOSTANICA

VEREJNÉ OSVETLENIE
VZDUŠNÉ VEDENIE, AIFe 25/4
ZEMNÉ NN EL. VEDENIE
VZDUŠNÉ NN EL. VEDENIE
OBCENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
OBECNÝ VODOVOD
STL PLYNOVOD DN 150, OCEĽ
VZDUŠNÉ VEDENIE, TELEKOM

LEGENDA NAVRH. PRÍPOJOK:

VODOVODNÁ PRÍPOJKA
SPLAŠKOVÁ KANAL.PRÍPOJKA
PLYNOVÁ PRÍPOJKA
/PRÍPOJOVACI PLYNOVOD PP, D32 PE/
EL. NN PRÍPOJKA ZEMNÁ

OBJEKTOVÁ SKLADBA :

- SO 01 - BUDOVA MŠ /VLASTNÝ OBJEKT/
- SO 02 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- SO 03 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
- SO 04 - EL. NN PRÍPOJKA
- SO 05 - NTL PLYNOVÁ PRÍPOJKA
- SO 06 - SPEVNENÉ PLOCHY
- SO 07 - OPLT

SADA Č.:

VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ Z DVOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO-FYZIKALNYCH VLASTNOSTI, ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI DODRŽANÍ EKIVALENTNÝCH FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH PARAMETROV.

Táto dokumentácia vyjadruje výber materiálu (materiálu) a jeho vlastností (vlastností) a je určená na použitie v rámci svojho účelu (účelu) a nie je záväzná pre iných účastníkov projektu (projektu). Táto dokumentácia je určená na použitie v rámci svojho účelu (účelu) a nie je záväzná pre iných účastníkov projektu (projektu). Táto dokumentácia je určená na použitie v rámci svojho účelu (účelu) a nie je záväzná pre iných účastníkov projektu (projektu).

728/2

AUTOR:	ZODPOVENÝ PROJEKTANT:	<div>ELIPRO, s.r.o.</div> <div>Vajanského 12, 080 01 PREŠOV</div> <div>0908 363 309, elipro@elipro.sk</div>	
Ing. Rastislav Žigraj	Ing. Rastislav Žigraj		
Ing. Zuzana Žlebcíková			
INVEŠTOR:	Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, IČO: 00326984		
NÁZOV STAVBY:	NOVOSTAVBA 4.TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY DRIENOV P.Č. 763/1, K.Ú. DRIENOV		
OBJEKT:	SO 04.1 - NN prípojka, SO04.2 - Odborné elektrické zariadenie	Č. PROJEKTU:	16_22
Miesto:	Námestie kpt. Nálepku, Drienov, p.č. 763/1, K.Ú. Drienov	FORMÁT:	2 x A4
ČASŤ:	ELEKTROINŠTALÁCIA	DÁTUM:	07/2016
OBSAH VÝKRESU:	Situácia NN prípojky	STUPEŇ:	DUR+DSP+RS
		MIERKA:	1:250
		Č. VÝKRESU:	1