



LEGENDA ZARIADENÍ:

POZ.	NÁZOV, ROZMER	P. KS
1	TEPELNÉ ČERPADLO ENERGYCAL AW PRO MT DWS 145.2 SLN, TEPELNÝ VÝKON 107,2kW (A-7/W35) CHLADIACI VÝKON 121.3kW (A35/W7), MAX. VÝSTUPNÁ TEPLOTA 62°C, ANTIVIBRAČNÉ BLOKY-SADA	1
	ANTIVIBRAČNÉ BLOKY - SADA, EL. PARAMETRE P=61,2kW, I=104,8-261,8A, 400/3-/50+5% (V/ph/Hz)	1

POZNÁMKA
1. UMIESTNENIE TEPELNÉHO ČERPALA JE NAVRHNUTÉ PODĽA POŽIADAVIEK HLAVNÉHO ARCHITEKTA.
2. HMOTNOSŤ TEPELNÉHO ČERPADLA JE ODSÚHLASENÁ PROJEKTANTOM STATIKY.
3. ROZVODNÉ POTRUBIE JE KOORDINOVANÉ SO ZARIADENÍM FOTOVOLTAICKÝCH PANELOV NA STRECHE.

SO 09 - S-JTSK = ±0,000 = 137,200 m.n.m.

NÁZOV PROJEKTU SOCIÁLNO-KOMUNITNÉ CENTRUM, BERNOLAKOVO NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU SO 09 - SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÉ NÍZKOKAPACITNÉ ZARIADENIE (SZNZ - RODINA)	ČASŤ E1.4 VYKUROVANIE A CHLADENIE	OBSAH Podorys strechy Teplné čerpadlo
KÓD PROFESIE VYK 	DÁTUM 10/2025	ČÍSLO VÝKRESU E1.4.9
ČÍSLO SADY	STAVEB. OBJEKT SO 09	FORMÁT 6 x A4
	MIERKA 1:50	STUPEŇ PD RP
		Autor návrhu N/A s.r.o. Zodpovedný projektant Ing. Stanislav Mečiar Vypracoval Ing. Stanislav Mečiar Miesto stavby parc. č. 2773/457, 2773/458, 2773/459, 2773/460, 2773/461, 2773/462 Lekárska ulica, 900 27 Bernolákovo

INVESTOR
DULOS, a. r. o.,
Súľovská 2
Bratislava 821 05

GEN. PROJEKTANT
N/A s.r.o.
Kalinčiakova 3,
Bratislava

PROJEKTANT ČASŤI
Ing. Stanislav Mečiar
+421 948 800 208
s.minvestspol@upcmail.sk