



TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika
tel.: +421 45 5206 122
fax: +421 45 5322 051
e-mail: miroslava.kapustova@tuzvo.sk
www.tuzvo.sk

Rektorát

Referát verejného obstarávania

miesto, dňa: Zvolen, 25. 06. 2020
vybavuje: Ing. M. Kapustová
tel. / fax: 045/5206 122
e-mail: miroslava.kapustova@tuzvo.sk
vaša značka:
naša značka: R-4575/2020

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov (č. 2)

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, ktorú sme obdržali elektronicky dňa 24. 06. 2020 prostredníctvom systému JOSEPHINE k predmetu zákazky „**Rekonštrukcia objektov a priestorov SLDK – výmena okien**“, zverejnenej vo vestníku VO č. 126/2020, pod. č. 22056 - WYP, zasielame Vám nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

V súťažných podkladoch sa uvádza použiť na obložku okolo okien drevo smrek. Môže byť na výrobu okien použité drevo z borovice?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ trvá na dodržaní všetkých technických požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch v opise predmetu zákazky.

Materiál použitý na výrobu okna **musí byť smrekový hranol**, vyrobený z lepených lamelových drevených nadpájaných profilov s vlhkosťou 12% ±2% lepených lepidlom D4.

Rovnako aj interiérová drevená obložka **musí byť zo smrekového dreva**.

S pozdravom

Ing. Miroslava Kapustová, v. r.
vedúca Oddelenia
verejného obstarávania