

## Vysvetlenie informácií č. 2

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. bola doručená žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž č. VS BAT 3 pre predmet zákazky „Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla v SCZT Bratislava Východ“ (ďalej len „verejná súťaž“), ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ série S č. 108/2026 dňa 8. júna 2026 pod č. 391021-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 113/2026 pod č. 7949-MSP dňa 9. júna 2026 (ďalej len „oznámenie“), poskytujeme Vám v zmysle článku 10 súťažných podkladov k verejnej súťaži (ďalej len „súťažné podklady“) nasledujúce vysvetlenie.

Obstarávateľ poznamenáva, že pokračuje v číslovaní jednotlivých otázok a odpovedí, nadväzujúc na vysvetlenie informácií č. 1.

### Otázka č. 3:

Prosíme vysvetliť rozpor medzi súťažnými podkladmi a projektovou dokumentáciou. Ktorý dokument má prednosť v prípade, že sa údaje nezhodujú?

Konkrétne príklady rozdielov z "Príloha A Opis diela" (1) a "22P006.01-10.PP VV KGJ R4" (2):

- Menovitý tepelný výkon: (1) 8 MW<sub>t</sub> ±1,5 MW<sub>t</sub> resp. (2) 8,6 MW<sub>t</sub> ±1,5 MW<sub>t</sub>
- Menovitý elektrický výkon: (1) 8,166 MW<sub>e</sub> resp. (2) 8 MW<sub>e</sub> - 9,4 MW<sub>e</sub>
- Nominálne napätie generátora: (1) 11 kV resp. (2) 11.5 kV
- Účinnosť generátora pri menovitom výkone: (1) minimálne 98% resp. (2) 98,16%
- Elektrická účinnosť: (1) minimálne 45 % resp. (2) 46-48,1%

### Odpoveď č. 3:

Obstarávateľ najskôr vo všeobecnosti uvádza, že v zmysle článku 1 ods. 1.3 vzoru zmluvy o dielo:

*V prípade rozporu medzi podkladovou dokumentáciou, touto zmluvou a/alebo prílohami k tejto zmluve sa uplatní nasledovné poradie prednosti: (1.) zmluva, (2.) prílohy A a B k tejto zmluve, (3.) ostatné prílohy k tejto zmluve, (4.) podkladová dokumentácia.*

Obstarávateľ potvrdzuje nasledovné údaje uvedené v Prílohe A k vzoru Zmluvy o dielo:

Menovitý tepelný výkon	8 MW <sub>t</sub> ±1,5 MW <sub>t</sub>
Menovitý elektrický výkon (štitkový)	8,166 MW <sub>e</sub> (tri plynové motory spolu 24,498 MW <sub>e</sub> )
Nominálne napätie	11,5 kV

Účinnosť generátora pri menovitom % výkone	minimálne 98 %
Garantovaná elektrická účinnosť pri menovitom výkone	minimálne 45 %
Garantovaná elektrická účinnosť pri maximálnom výkone	minimálne 48 %

#### Otázka č. 4:

Prosíme o upresnenie kategorizácie výrobného zariadenia elektrickej energie podľa požiadaviek EU Network Code – NC RfG (Requirements for Generators). Konkrétne žiadame uviesť, do akej kategórie (typ A/B/C/D alebo inej relevantnej klasifikácie) predmetné výrobné zariadenie spadá. Zároveň prosíme o špecifikáciu požiadaviek na schopnosť zvládania poklesov napätia (LVRT – Low Voltage Ride Through), ktoré musí generátor spĺňať, vrátane požadovanej LVRT krivky/profilu, minimálnych časov zotrvania pri poklese napätia a prípadných ďalších požiadaviek prevádzkovateľa siete alebo projektových špecifikácií. V prípade, že požiadavky na LVRT vyplývajú z národnej implementácie NC RfG alebo zo špecifických podmienok príslušného prevádzkovateľa prenosovej/distribučnej sústavy, prosíme o ich explicitné poskytnutie.

#### Odpoveď č. 4:

Objednávateľ nebude priamo určovať do akých kategórií predmetné výrobné zariadenia spadajú podľa EU Network Code – NC RfG a taktiež špecifikáciu na schopnosť zvládania poklesov napätia LVRT.

Obstarávateľ požaduje zhotovenie diela „na kľúč“ podľa vopred stanovených požiadaviek a parametrov diela definovaných obstarávateľom uvedených v „Súťažných podkladoch“. Je zodpovednosťou zhotoviteľa, aby dielo naprojektoval, dodal a zhotovil tak, aby všetky uvedené požiadavky spĺňalo.

Pri pripájaní zariadení do distribučnej sústavy (Západoslovenská distribučná, a.s.) je zhotoviteľ povinný postupovať podľa uvedených predpisov a požiadaviek distribučnej spoločnosti. Požiadavky z nich vyplývajúce sú zároveň zapracované do pripojovacích podmienok obsiahnutých v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Všeobecné informácie týkajúce sa pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy sú dostupné na webovom sídle spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. <https://www.zsdis.sk/Uvod/Vyrobcovia/Pred-pripojenim/Vseobecne-informacie--tykajuce-sa-pripojenia-zariadenia-na-vyrobu-elektriny-do-distribucnej-sustavy>.

Obstarávateľ zároveň stanovil, že dielo musí byť funkčné, bezpečné, vhodné na obstarávateľom špecifikované účely, vykazovať požadované charakteristiky vrátane plnenia garantovaných parametrov, zodpovedať všeobecne záväzným právnym predpisom, technickým normám (aj tým, ktoré nie sú právne záväzné), a pokiaľ ide o poskytovanie podporných služieb, aj podmienkam stanoveným Prevádzkovým poriadkom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. a Technickými podmienkami Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. atď. Zariadenie pripojené k verejnej elektrickej sieti musí spĺňať požiadavky vyplývajúce z:

- nariadenia Komisie (EÚ) 2016/631 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy a vrátane ich neskorších zmien a noviel,
- nariadenia Komisie (EÚ) 548/2014 z 21. mája 2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES s ohľadom na transformátory malého, stredného a veľkého výkonu (vrátane zmien zavedených nariadením Komisie (EÚ) 2019/1783) a vrátane ich neskorších zmien a noviel,
- STN, STN EN, STN IEC.

Obstarávateľ pritom osobitne upozorňuje na odôvodnenia č. 5, 11 až 15 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/631, ktoré vymedzujú kľúčové prvky príslušnej právnej úpravy.

Obstarávateľ potom prirodzene očakáva, že zhotovitelia v rámci verejnej súťaži predložia ponuky také subjekty, ktoré sú profesionálne vybavené natoľko, aby stanovené požiadavky obstarávateľa dokázali splniť.

**Spoločné poznámky k poskytnutým odpovediam:**

Obstarávateľ konštatuje, že v poskytnutých odpovediach obstarávateľ zásadným spôsobom nenechal súťažné podklady ani ich prílohy. Z uvedeného dôvodu je význam poskytnutých odpovedí z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný. Na tomto základe s poukazom na článok 10 ods. 10.5 súťažných podkladov lehotu na predkladanie ponúk nepredlžuje.

Dňa 22. júna 2026

Za obstarávateľa:

Ing. Lenka E r n e k o v á  
špecialistka pre verejné obstarávanie