



LEGENDA:

VK22-600/700

OCELOVÉ DOSKOVÉ VYKUROV. TELESO NAPR. KORAD
VK - VENTIL KOMPAKT, STAV. VÝŠKY/STAV. DĺŽKY
SÚČASŤOU JE ØV1/2" A TERMOSTATICKÝ VENTIL

VYKUROVACIE POTRUBIE NAPR. REHAU RAUTITAN FLEX
VEDENÉ V PODLAHE, IZOLOVANÉ (NAPR. TUBULITOM HR. 5 mm)
- UKOTVENÉ PODĽA FIREMNÝCH PODKLADOV
- ROZVODY V KOTOLNI IZOLOVANÉ HR. 20 mm

LEGENDA KOTOLNE:

- 1
- 2
- 3
- PLYN. KONDENZAČNÝ KOTOL, NAPR. GB172-24K, 6,6-23,8 kW (PRI TUV 30 kW)
- MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA 8 LITROV / 3 bar
- KONCENTRICKÝ ODVOD SPALÍN Ø125/80 mm NAD STRECHU

Zodpovedný projektant:		Ing. Jolub MRLAN	
Projektant:		Ing. Dušan ŠPURA	
Stavba:			
OBNOVA HISTORICKEJ PAMIATKY-MALÝ KAŠTIEL SNINA			
Objekt:	SO 01	Mesto: SNINA, parc.č. C KN 1379, 1383/1, 1384/8, 1378/2,1382/3	
Diel:	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	Investor: MESTO SNINA	
Predmet výkresu:		PODORYS 1.PP	
Stupeň PD:	RP	Kód objektu	Kód profesie
		SO 01	UVK
		Číslo výkresu:	01

Formát:	2 x A4
Dátum:	02/2014
Číslo zákazky:	-
Špecifické číslo:	MM
Kotované:	MM
Mierka:	M 1:75

LOKALITA: SNINA - VONKAJŠIA VÝPOČTOVÁ TEPLOTA -15°C