



Peter Paučo
Mesto Košice
Trieda SNP 48/a
040 11 Košice

Naše číslo: 3807/2026
Vybavuje:
Email: info@vsdas.sk

V Košiciach, dňa 23.02.2026

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii pre ohlásenie stavebných úprav

Názov stavby: Rekonštrukcia Popradskej ulice I. etapa

Odborné miesto:

Vážený žiadateľ.

Našej spoločnosti bola predložená na posúdenie projektová dokumentácia (PD) nižšie vedenej stavby:

Identifikačné údaje:

- a) Názov stavby: "Rekonštrukcia Popradskej ulice I. etapa"
- b) Žiadateľ (investor): "Mesto Košice, Trieda SNP č.48/A, Košice"
- c) Miesto stavby: "Košice, ul. Popradská, parc.č. 3921/1, k.ú. Terasa"

Požiadali ste nás o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby "Rekonštrukcia Popradskej ulice I. etapa" pre potreby ohlásenia stavebných úprav v záujmovej oblasti Košice, ul. Popradská, parc.č. 3921/1, k.ú. Terasa.

Projekt rieši návrh rekonštrukcie miestnej komunikácie „Ulica Popradská I. etapa“ a príslušného chodníka od ulice Toryská po križovatku s ulicou Trieda KVP (vetva A, vetva B) a časť od križovatky a ulicou Ipeľská po križovatku s ulicou Trieda SNP (vetva C). Rekonštrukcia pozostáva z odfrézovania existujúcich vrstiev asfaltu v hrúbke 100 mm a zhotovenia nových vrstiev krytu vozovky v hrúbke 100 mm. V rámci rekonštrukcie cesty sa vybúrajú existujúce obrubníky a osadia sa nové betónové obrubníky do betónovej opory, výškovo sa upravujú poklopy a uličné vpusty sa vymenia betónové štrbinové žľaby s pripojením na kanalizáciu. V rámci rekonštrukcie bude v niektorých miestach potrebná obnova celej konštrukcie vozovky vrátane výmeny podlažia v hr. 500 mm. Presné miesta výmeny sa určia pred začiatkom rekonštrukcie.

Zrealizuje sa obnova vodorovného značenia podľa projektu. priestore výstavby je potrebné overiť umiestnenie podzemných vedení a najmä hĺbku ich uloženia u jednotlivých správcov a nechať ich v teréne prípadne vytýčiť a hĺbku ich uloženia overiť sondami.

Vyjadrenie

K stavbe, podľa predloženej situácie (PD) nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti

Kontakty

Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. • www.vsds.sk • www.vsdeshop.sk
Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997
info@vsdas.sk • **Poruchová linka VSD** 0800 123 332 • www.vypadokelektriny.sk
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka 1411/V



Strana 2 z 2

výhrady, ak budú dodržané naše nižšie uvedené podmienky.

Predmetné vyjadrenie slúži pre účely ohlásenia stavebných úprav.

Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádza podzemné VN(NN) vedenie VSD, a.s.,

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebeh nevidujeme.

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

V záujme zachovania spoľahlivého, bezpečného a efektívneho prevádzkovania distribučnej sústavy si vyhradzuje právo vyjadriť sa k ďalšiemu stupňu projektovej dokumentácii plánovanej stavby.

K projektu elektrorozvodných zariadení za meraním odberu elektriny ako aj k ostatným stavebným objektom doručenej PD sa nevyjadrujeme.

Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.

Každé jedno možné kolídovanie s podzemnými VN 22 kV (NN) vedeniami VSD, a.s. požadujeme v rámci projektovej dokumentácie rozpracovať samostatne, a to aj s navrhnutým riešením ochrany resp. úpravy dotknutého vedenia.

Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané.

S pozdravom

Tibor Gazsi
koordinátor pripojenia

Ing. Vladimír Fiľo
špecialista pripojenia