


POZNÁMKA :

- NAPÁJECÍ SÍŤ: 3+NPE,AC,230/400V/TN-C
- NAPÁJECÍ SÍŤ RH: 3/N/PE,AC,230/400V/TN-C-S
- OCHRANA PŘED NDN NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ CHRÁNIČEM
- PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍMI ÚSEKY UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL :	
Michal Prokeš		Michal Prokeš 602515841 Zbyněk Sobota 732457896	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	MÍSTO :parc.č.4689/1, 4691, Dvorská 960/13, Šternberk		
INVESTOR:Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk			
AKCE :ELEKTROINSTALACE DILNY A GARÁŽE			
ČÁST PD : DOKUMENTACE STAVBY			
OBSAH :D.2.5.5 Technika prostředí staveb – zařízení silnoproudé elektrotechniky			
SCHÉMA ZAPOJENÍ–PŘÍPOJKA			

		Vratislavova 3 Olomouc 779 00 tel: 602515841 mail: michal.prokes@pro-map.cz
DATUM :	08/2025	
STUPEŇ :	DPS	
MĚŘITKO :		
ČÍSLO ZÁK. :	25-177	
VÝKRES Č. :	5	



Vratislavova 3
Olomouc
779 00
tel: 602515841
mail: michal.prokes@pro-map.cz