



VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

Č.J.: MUBPH 21213/2026
SP. ZN.: OVS 41/2026 HaDv
VYŘIZUJE: Ing. Hana Dvorníková
ODDĚLENÍ:
TEL: +420 573 501 941
MOB:
E-MAIL: hana.dvornikova@mubph.cz
DATUM: 08.06.2026



Dodatečná informace č. 1

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na akci s názvem „Autobusová zastávka a sjezd na ul. Čs. brigády v Bystřici pod Hostýnem“. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

Dotaz účastníka ze dne 04.06.2026

Dobrý den,

rád bych touto cestou zjistil bližší informace k požadovanému modulu WC:

Konstrukční provedení — Projektová dokumentace uvádí, že modul má být zhotoven z betonu. Je přípustné provedení jako prefabrikovaný železobetonový modul vyrobený a kompletně smontovaný ve výrobním závodě dodavatele a následně přivezený a osazený jako hotový celek?

Vybavení interiéru — Jaká koncepce sanitárního vybavení je požadována? Má být modul vybaven antivandal nerezovými zařízovacími předměty propojenými s technickou místností a schopnými systémového řízení (automatické splachování, senzorické dávkování vody a mýdla apod.)? Nebo postačí standardní keramické či jiné sanitární vybavení bez zvláštních požadavků na odolnost proti vandalismu?

Vstupní platební systém — Je požadováno vybavení modulu platebním terminálem, mincovníkem, nebo kombinací obojího? Případně bude vstup do zařízení zdarma?

Odpověď zadavatele na dotaz ze dne 04.06.2026:

Konstrukční provedení modulu je přípustné jako prefabrikovaný železobetonový modul vyrobený a kompletně smontovaný ve výrobním závodě dodavatele a následně přivezený a osazený jako hotový celek

Vybavení interiéru - modul bude vybavený antivandal nerezovými zařízovacími předměty propojenými s technickou místností a schopnými systémového řízení (např. automatické splachování, senzorické dávkování mýdla, aj.).

Vstupní platební systém - modul bude vybaven vstupním platební systémem, který bude kombinací mincovníku a platebního terminálu.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Dvorníková, v. r.
administrátor
referentka odboru vnitřní správy
MěÚ Bystřice pod Hostýnem