



ing. Jan Šlesinger  
Fibichova 215/15  
679 04 ADAMOV



0000000102717781406

NAŠE ZNAČKA  
001174690898

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň / 13. 3. 2026

## Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 4. 3. 2026 týkající se vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely povolení stavby.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 521/11; 521/3; 212/1; 212/2; 521/10 a dle PD v katastrálním území Lhota u Šternberka [763578] vedené pod názvem „Šternberk – oprava dešťové kanalizace na ul. Olomoucká“ se nachází zařízení **zemního kab. vedení VN 22kV a NN 0,4kV** v našem majetku.

### S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

- 1) Požadujeme, aby revizní šachta (její plášť) kanalizační přípojky byla umístěna min. 0,5 m od pláště zemního kabelového vedení NN a min. 1 m od pláště zemního kabelového VN.  
- Požadujeme nutné dodržení míst křížení a souběhy se zařízeními energetiky, které musí být provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

V průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz vedení kNN, kVN uzemňovací soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

- Podzemní vedení kNN, kVN má podle §46 energetického zákona č.458/2000\_Sb. v platném znění ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu
- Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. (dle platného sdělení o existenci sítí)
- Zemní práce do vzdálenosti 1m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace ( při vykopání sond k určení trasy kabelu 0,5 metru )
- V případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ Distribuce, a.s., případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu
- Musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 736005 (křížení, souběhy) s IS
- Pokud uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků zařízení distribuční soustavy, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění
- Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak





# DISTRIBUCE

a Telco Pro Services, a. s.

14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

**Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.**

V případě, že nebudou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazujeme si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem

Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Regionální obsluha  
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál ([www.cezdistribuce.cz/dip](http://www.cezdistribuce.cz/dip)) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na [www.cezdistribuce.cz/proud](http://www.cezdistribuce.cz/proud)).



D0000001102717781406

