

# **DOKUMENTACE**

**pro provedení stavby (DPS)**

*zpracována ve smyslu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., O dokumentaci staveb,*

**OBEC MORAVANY  
MÍSTNÍ ČÁSTI ČERADICE, MORAVANSKÝ  
OKRES PARDUBICE, PARDUBICKÝ KRAJ**

## **SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD**

**Moravanský č.p.48**

**ČOV č.55**

**D.55.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA  
D.55.2 SITUACE STAVBY**

**OBJEKT PŘIPOJENÍ:  
Moravanský č.p. 48  
parc.č. st. 61, k.ú. Moravanský**

**STAVEBNÍK:  
Obec Moravany  
nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany u Holic**

**VLASTNÍK:  
SJ Ryglevicz Jaroslav a Rygleviczová Alena,  
Moravanský 48, 530 02 Pardubice 2**

Místo, datum:

Znojmo, 30. 4. 2026

Paré číslo:

**1 2 3 4**

## D.1 Technická zpráva

### D.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Domovní čistírna odpadních vod - dČOV 55
Objekt/číslo evidenční:	rodinný dům – Moravanský č.p.48, Moravany [kód obce 575399]
Pozemky dotčené stavbou:	parc.č. st.61, 47/7 k.ú. Moravanský [kód k.ú. 698474]
Objekt stavby:	- domovní ČOV pro 5 EO, Ø 1200mm / v. 2000mm ... (2 osoby) - nádrž vyčištěné vody Ø 800mm / v. 2000mm - vsakovací zařízení 1,0 x 1,0 x 3,0 m / 3,0 m <sup>3</sup> / šterk. fr. 16/32 mm - nová přípojka spl. kanalizace PP DN150 mm / dl.16,0 m z toho ... propojení přítoku na ČOV – 2,5 m ... propojení odtoku z ČOV – 13,5 m - nová přípojka NN CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup> / dl. 1,5 m

### D.1.2 Údaje o území

Budova s číslem popisným 48 v Moravanském se nachází na pozemku parc.č. st.61 v k.ú. Moravanský. Odpadní splaškové vody jsou odváděny stávající kanalizační přípojkou do jímky na vyvážení. Dešťové vody jsou odváděny volně na terén. Jedná se o stavbu domovní ČOV a vsakovacího zařízení na pozemku parc.č. 47/7 ve vlastnictví majitele objektu.

### D.1.3 Stavebně technické řešení

Pro čištění odpadních vod z objektu s počtem bydlících osob 2 je zvolena **domovní ČOV pro 5 EO**. V trase přípojky do stávající jímky je provedeno nové odbočení k navržené domovní ČOV v dl. 0,5 m. Vyčištěné OV jsou z dČOV odváděny potrubím v dl. 0,5 m do nádrže vyčištěných vod, z této dále novým potrubím v dl. 0,5 m do stávající jímky, která bude využita jako retenční nádrž a odtud pak novým potrubím v dl. 3,0 m přivedeny do nového vsakovacího zařízení o objemu 3,0 m<sup>3</sup> a vsakovací ploše 11,0 m<sup>2</sup>. K propojení je užito potrubí PP DN 150 mm v úhrnné délce 16,0 m.

Údaje o umístění domovní ČOV a místu vypouštění odpadních vod do vod podzemních (NV č. 57/2016):

Č.	Č. popisné	Typ ČOV	Nakládání s OV	Parc.č s ČOV	Souřadnice ČOV	Parc.č. vsaku	Souřadnice vsak	Parc.č. výustí	Souřadnice výustí
55	Moravanský 48	5 EO	vsak	47/7	X=-637307.07 Y=-1065014.83	47/7	X=-637299.81 Y=-1065018.49	-	-

Množství vypouštěných odpadních vod :

Č. p.	EO	max. (l/s)	prům. (l/s)	prům. (m <sup>3</sup> /měs)	prům. (m <sup>3</sup> /r)
Moravanský 48	2	0,00333	0,00222	5,8333	70,00

Jakost vypouštěných odpadních vod do vod podzemních (NV č. 57/2016) a roční bilance znečištění :

Č. p.	EO	BSK <sub>5</sub>		CHSK <sub>Cr</sub>		NL		N-NH <sub>4</sub>		P <sub>celk</sub>	
		„m“ (mg/l)	t/rok	„m“ (mg/l)	t/rok	„m“ (mg/l)	t/rok	„m“ (mg/l)	t/rok	„m“ (mg/l)	t/rok
Moravanský 48	2	40	0,0028	150	0,0105	30	0,0021	20	0,0014	8	0,00056

Vypracoval :

Ing. Luděk Chromík