

ODPOVEDE NA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV č. 1

| | |
|-------------------------------------|--|
| Identifikácia obstarávateľa: | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| Názov predmetu zákazky: | DNS VAKM výzva 62/2026 pre závod Trebišov v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ <i>(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)</i> |
| Číslo spisu zákazky v DNS: | 17/2023-320 |

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlásovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. **62/2026** s názvom „**DNS VAKM výzva 62/2026 pre závod Trebišov**“ zverejnenej dňa 10.06.2026 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

| |
|--|
| Otázka č. 1: |
| Ziadosť o vysvetlenie k Časti 1 Dobrý deň, žiadame vás o upresnenie položiek č. 33 a 34. 1. Uveďte pri položke č. 33 materiál výrobu a požadovaný tlak (PN). 2. Uveďte pri položke č. 34 požadovaný tlak (PN). S pozdravom |
| Odpoveď na Otázku č. 1: |
| Obstarávateľ si Vás dovoľuje informovať, že v Prílohe č. 3 pre časť č. 1 – Certifikované tovary bližšie špecifikoval položky z Prílohy č. 3 pre Časť 1 - Certifikované tovary nasledovne: <ul style="list-style-type: none">- Položka č. 33: Spojka U DN 450 s istením proti posunu, požadovaný materiál liatina, požadovaný tlak PN 16- Položka č. 34: Spojka liat. DN 500 s istením proti posunu, požadovaný tlak PN 16 Príloha č. 3 pre časť 1 – Certifikované tovary tvorí súčasť predmetnej odpovede na Otázku č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto Odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 a zároveň bude zverejnená v časti Dokumenty v systéme JOSEPHINE. Ostatné podmienky zostávajú nezmenené. |

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
kontaktná osoba poverená realizáciou verejného
obstarávania