



ROZVODNÁ SIET': 3 NPE 50Hz 230/400V, TN-C-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
ZÁKLADNÁ OCHRANA (STN 33 2000 4-41):
A.1 Základná izolácia živých častí
A.2 Zábrany alebo kryty
OCHRANA PRI PORUČHE (STN 33 2000 4-41):
4.11 Samočinné odpojenie napájania pri poruče
4.11.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

VYPRACOVAL: Ing. Ľubomír Škrípek		ZODP. PROJEKTANT: Ing. Ľubomír Škrípek	
INVESTOR: PRAMĚŇ združenie obcí Kónská, Kunerad, Kamená Poruba, Stránske, Zbyňov, Školská ulica 4/0/2, 013 13 Kónská			
STAVBA: KOMPOSTÁREŇ PRAMĚŇ		STUPEŇ: PSP	
k.u. KAMENNÁ PORUBA, parc. č. 3031/7, 2540/2		DÁTUM: 2/2020	
OBJEKT: SO 08 – OSVETLENIE A AREÁLOVÉ ROZVODY NN		FORMAT: 2A4	
OBSAH: SITUÁCIA		ZAK. ČÍSLO: P2020_2_02	
		MIERKA: 1:300	
		Č.V. 02	

OBSAH TOHTO VÝKRESU JE DÚŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A JEHO POUŽITIE NA INÉ AKO ZMLUVNÉ ÚČELY, JE PODMIENENÉ PÍSMENNÝM SÚHLASOM