

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

Všetkým záujemcomNaša značka
TSK33/22712–WYP/7Vybavuje
Eva PrincováTrenčín
11.08.2020**Vec:****VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV K PODLIMITNEJ ZÁKAZKE NA VÝBER ZHOTOVITEĽA STAVBY S NÁZVOM „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Trenčín“ A PREDĹŽENIE LEHOTY NA PREDKLADANIE PONÚK**

Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „verejný obstarávateľ“) poskytuje vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky na výber zhotoviteľa stavby s názvom „**Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Trenčín**“ zadávaného postupom podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 133/2020 zo dňa 24.06.2020 pod značkou 22712-WYP a súčasne predlžuje lehotu na predkladanie ponúk z dôvodu pripravovaného ďalšieho vysvetlenia ponúk.

Vysvetlenie súťažných podkladov**Otázka č. 1:**

Vo výkaze výmer v časti Zdravotechnika sú uvedené položky č. 43,44,45 „Ochrana potrubia izoláciou z penového polyetylénu DN 16,20,25...“, pričom nie je uvedená hrúbka tepelnej izolácie. V technickej správe v časti Zdravotechnika sa uvádza hrúbka tepelnej izolácie pre studenú vodu a pre teplú vodu, ale vo výkaze výmer to nie je rozdelené. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie a úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 1:

Vzhľadom na zvýšené požiadavky na tepelné izolácie od doby expedície PD požaduje verejný obstarávateľ izolovať všetky potrubia uvedené v položkách 43,44,45 rovnakou izoláciou hr. 30mm vid. doplnený výkaz výmer v prílohe.

Otázka č. 2:

Vo výkaze výmer v časti Zdravotechnika je uvedená položka č.79 „Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita“, ale v projektovej dokumentácii v časti tabuľka stolárskych výrobkov je uvedený kompozitný drez. Žiadame verejného obstarávateľa, aby určil, s ktorým drezom máme vo svojej ponuke uvažovať?

Odpoveď č. 2:

Pol.79 v časti Zdravotechnika požaduje verejný obstarávateľ oceniť ako kompozitný jednodrez s odkvapkávačom vid. opravený výkaz výmer v prílohe.

Otázka č. 3:

Vo výkaze výmer je uvedená položka č.80 „Kontaktný zatepľovací systém - ozdobný drážkový profil na vytvorenie bosážneho žliabku /drážky/ - minerálne riešenie, rozmer 2000x180mm, hr. 150 mm (v projektovej dokumentácii navrhovaný BAUMIT). Výrobca BAUMIT uvedený výrobok už nemá v ponuke, ale ani iní dodávatelia ozdobný drážkový profil v minerálnom riešení nedodávajú (nie je možné dodať ani certifikát). Žiadame verejného obstarávateľa o určenie, ako máme postupovať pri oceňovaní tejto položky.

Odpoveď č. 3:

Nakoľko sa navrhované riešenie už nenachádza v ponuke výrobcu bude Baumit Drážkový profil nahradený napr. Bosážnym výstužným prvkom Baumit TYP 1 s príslušenstvom /vid'. nákres/. Zmena sa týka podfarbených položiek č. 74,75,78,80 vid' opravený výkaz výmer SO 01 Rodinný dom s 2bj. v prílohe.

Lehota na predkladanie ponúk a termín otvárania ponúk

- Výzva na predkladanie ponúk, str. 3, bod IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk:

Pôvodná lehota 18.08.2020 do 08:00 hodiny sa predlžuje do **24.08.2020 do 08:00 hodiny**.

- Výzva na predkladanie ponúk, str. 3, bod IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk:

Pôvodný termín 18.08.2020 o 09:20 hodine sa aktualizuje na **24.08.2020 o 09:20 hodine**.

Všetky ostatné podmienky uvedené v predmetnej zákazke zostali nezmenené.

S pozdravom,



Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania zn. 22712-WYP