

Verejný obstarávateľ:

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica



MESTO BANSKÁ BYSTRICA

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 3

2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 1

Predmet zákazky:	Zelené sídliská / lokalita BERNOLÁKOVA-RADVANSKÁ, 1.etapa
Vyhlásené:	vo Vestníku verejného obstarávania č. 128/2026 dňa 29.06.2026 pod značkou oznámenia 8988 - MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 121/2026 zo dňa 26.06.2026 pod č. 439682-2026
Postup:	nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Typ zákazky:	zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 3

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 23.07.2026 12:59:43 hod:**

Otázka č. 1:

Žiadame VO o bližšiu špecifikáciu na materiálové položky: dlažba zámková DL 80, sivá – malý formát, dlažba zámková DL 80, sivá – veľký formát. Z uvedeného popisu nie je zrejмый jasný rozmer dlažby.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza, že bližšia špecifikácia pre dlažbu zámkovú DL 80, sivá-malý formát je uvedená v technickej správe SO 01 Terénne úpravy, spevnené plochy: časť Konštrukcie vozoviek- TYP 2

Špecifikácia použitej dlažby:

DLAŽBA BETÓNOVÁ KOMBI FORMA MALÁ

- malé formáty dlažby vychádzajú z tradičného dizajnu malých dlažbových kameňov – tzv. mačacích bláv

Typ povrchu: povrch s jemným reliéfom, štruktúrovaný

Hrúbka dlažby: 8 cm

Fáza: bez fázy

Farebnosť: melírovaná v sivých odtieňoch

Kombi forma: kombinácia 6 rozmerov vo vrstve

Rozmer v cm: (dĺžka x šírka x výška):

$$a = 9,5 \times 7 \times 8 - 24 \text{ ks}$$

$$b = 9,5 \times 8 \times 8 - 24 \text{ ks}$$

$$c = 9,5 \times 9 \times 8 - 24 \text{ ks}$$

$$d = 9,5 \times 10 \times 8 - 12 \text{ ks}$$

$$e = 9,5 \times 11 \times 8 - 12 \text{ ks}$$

$$f = 9,5 \times 12 \times 8 - 12 \text{ ks}$$

Bližšia špecifikácia pre dlažbu zámkovú DL 80, sivá- veľký formát je uvedená v technickej správe SO 01 Terénne úpravy, spevnené plochy: časť Konštrukcie vozoviek- TYP 5

Špecifikácia použitej dlažby:

DLAŽBA BETONOVÁ KOMBI FORMA VEĽKÁ

- striedanie užších a širších formátov

Typ povrchu: povrch s jemným reliéfom, štruktúrovaný

Hrúbka dlažby: 8 cm

Fáza: bez fázy

Farebnosť: melírovaná v sivých odtieňoch

Kombi forma: kombinácia 7 rozmerov vo vrstve

Rozmer v cm: (dĺžka x šírka x výška):

$$a = 16 \times 21 \times 8 - 2 \text{ ks}$$

$$b = 16 \times 27 \times 8 - 2 \text{ ks}$$

$$c = 16 \times 30 \times 8 - 2 \text{ ks}$$

$$d = 16 \times 39 \times 8 - 2 \text{ ks}$$

$$e = 22,5 \times 39 \times 8 - 3 \text{ ks}$$

$$f = 28,5 \times 32 \times 8 - 1 \text{ ks}$$

$$g = 28,5 \times 42,5 \times 8 - 2 \text{ ks}$$

Otázka č. 2:

Vo VV sa nachádza položka Povrchový odvodňovací žlab plytký 50/50/50 – 60 ks. Chápeme správne, že k uvedenej materiálovej položke patrí montážna položka Rigol dláždený z dlaž. kociek drob., škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10 – 60m²? Ak áno, žiadame upraviť množstvo v položkách, nakoľko montáž nekorešponduje s dodávkou materiálu.

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ uvádza, že položku č. 57 (Povrchový odvodňovací žlab plytký 50/50/50) a položku č. 61 (Rigol dláždený z dlaž. kociek drob., škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10) **uchádzači nebudú oceňovať**, jedná sa o zdvojené položky.

Otázka č. 3:

Žiadame VO o bližšiu špecifikáciu (rozmer, tvar, resp. vzorový výkres) položky Povrchový odvodňovací žlab plytký 50/50/50 – 60 ks, nakoľko uvedený rozmer nezodpovedá žiadnemu odvodňovaciemu žlabu.

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ uvádza, že položku č. 57 - Povrchový odvodňovací žlab plytký 50/50/50 **uchádzači nebudú oceňovať**.

2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 1

Verejný obstarávateľ informuje, že v súvislosti s vyššie uvedenými odpoveďami upravuje súťažné podklady pre časť zákazky č. 2 - Zelené sídliská / lokalita **BERNOLÁKOVA-RADVANSKÁ, 1.etapa – stavebné práce**, konkrétne prílohu č. 2 SP – UPRAV_výkaz výmer_so_01_1etapa_251008 s vyznačenými nulovými položkami, ktorý je zverejnený v časti „Dokumenty“. Tento výkaz výmer plne nahrádza pôvodný výkaz výmer.

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby vykonané zmeny v súťažných podkladoch zapracovali do svojich ponúk predložených v rámci predmetného verejného obstarávania.

Úpravou súťažných podkladov nedošlo k podstatným zmenám.