

Wójt Gminy Ciasna
ul. Nowa 1a, 42-793
RGK.ID.271.1.2026

Ciasna, dnia 30.06.2026.r.

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: Zapytanie w postępowaniu RGK.ID.271.1.2026

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące w/w zadania

1. Czy studnie wodomierzowe mają być szczelne

- Tak, wymagane są studnie szczelne

2. Czy do obowiązków wykonawcy będzie należało przełączanie odbiorców wody z dotychczas eksploatowanych przyłączy na nowe (dotyczy ul. Dolnej w m. Glinica)?

- Tak, wyżej wymienione działania będą wchodziły w zakres obowiązków wykonawcy

Wójt Gminy Ciasna
mgr inż. Zdzisław Kulej
/podpisano elektronicznie/