

Woziwoda, dnia 03.07.2026r.

Zn. spr.: SA.270.1.5.2026

Dotyczy: Zadanego pytania dotyczącego budowy drogi pożarowej nr 3 w leśnictwach Biała i Legbąd

W odpowiedzi na wiadomość, która wpłynęła dnia 03.07.2026 r. o treści:

„1. Dotyczy SST 04.04.02b. Podbudowa zasadnicza.

Specyfikacja dopuszcza zastosowanie kruszywa ze skał osadowych czy Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania skał osadowych?

2. Dotyczy SST 04.04.02b. Podbudowa zasadnicza.

Wymagane parametry dla kruszyw tj.:

- odporność na rozdrabnianie – kategoria LA15

- Odporność na ścieranie – kategoria MDE 10

W większości nie dopuszczają zastosowania dostępnych mieszanek kruszyw. Czy Zamawiający podtrzymuje wymagane parametry?”

Nadleśnictwo Woziwoda jako Zamawiający odpowiada:

1. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza do możliwości zastosowania kruszywa ze skał osadowych.
2. Zamawiający informuje, że dopuszcza do zastosowania kruszywa powstałe w wyniku przekruszenia skał magmowych, spełniających wymagania WT4 – 2010.

Z poważaniem
Arkadiusz Podlaszewski
nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/



Sprawę prowadzi: Paulina Puchała, tel.: 52 336 0 915, e-mail: paulina.puchala@torun.lasy.gov.pl