


Pohľad severovýchodný



Pohľad severozápadný



Pohľad juhozápadný

POHLADY - INFORMATÍVNE



Pohľad juhovýchodný

LEGENDA PO



POSUDZOVANÁ / RIEŠENÁ STAVBA
RESP. ČASŤ STAVBY



OKOLITÁ JESTVUJÚCA ZÁSTAVBA



PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA
-PRÍJAZD HASIČSKÝCH JEDNOTIEK



PREDPOKLADANÁ ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ
RIEŠENEJ STAVBY RESP. JEJ ČASŤI
(sálanie tepla z pož. otvorených plôch
-otvorov vo fasádach resp. čiastočne
požiarne otvorenej plochy obvod.steny)



PREDPOKLADANÝ POŽIARNE NEBEZPEČNÝ
PRIESTOR RIEŠENEJ STAVBY RESP.
JEJ ČASŤI (sálanie tepla pri požari)

d=1,2m



PH

PREDPOKLADANÁ ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ
RIEŠENEJ STAVBY RESP. JEJ ČASŤI

(predpoklad nebezpečenstva padania horiacich častí
stavebných konštrukcií / strecha alt. fasáda
= 0,36 násobok výšky pádu)

PREDPOKLADANÝ POŽIARNE NEBEZPEČNÝ
PRIESTOR RIEŠENEJ STAVBY RESP. JEJ ČASŤI

(nebezpečenstvo padania horiacich častí stav. konštrukcií)

EXISTUJÚCI PODZEMNÝ
HYDRANT (DN 80mm)



PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

Názov stavby :

Denný stacionár, Moravany nad Váhom

Miesto stavby

Moravany nad Váhom

Investor

Obec Moravany nad Váhom, Kostolecká 174/5, Moravany nad Váhom

Dátum

07/2018

Názov výkresu

SITUÁCIA PBS

Mierka

1:500

Číslo výkru.

01