



URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
e-mail: bzp@piekary.pl

Piekary Śląskie, 28 lipca 2026 r.

BZP.271.26.2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Modernizacja nawierzchni jezdni odcinków ulic Przyjaźni oraz Mieczysława Karłowicza w Piekarach Śląskich

Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta - na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych informuje, że do treści specyfikacji wpłynęły pytania, na które udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie 1:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej drogowej (opisy techniczne, PZT, przekroje, profile) a także dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej (opisy techniczne, PZT, profile).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia są prace remontowe polegające na frezowaniu i ułożeniu nowej warstwy wiążącej i ścieralnej na istniejącej podbudowie. Planowane roboty przywracają pierwotny stan drogi i nie zmieniają jej parametrów geometrycznych. Zakres robót oraz wymagania techniczne i materiałowe zostały w sposób jednoznaczny i wyczerpujący opisane w udostępnionych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, pomocniczym przedmiarze robót, załączniku mapowym wskazującym zakres robót oraz dokumentacji fotograficznej (stanowiących załącznik nr 7 do swz).

W związku z powyższym dokumentacja nie wymaga uzupełnienia. Wykonawca powinien skalkulować ofertę na podstawie opublikowanych dokumentów zamówienia.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Ze względu na rozliczenie ryczałtowe, zamawiający nie wymaga składania kosztorysu.

Przewodnicząca komisji przetargowej