





Ozn.	Rozměr(mm)	Popis	Počet
			Σ
O1		<u>Venkovní plastová okna</u> Stavební hloubka cca 80mm, vnitřní 3 těsnění zasklení trojsklem, plnění argon, teplý rámeček. Zasklení bude provedeno izolačním trojsklem s hodnotou $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_w = \text{max.} 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$. Okna v denní místnosti se spojovacím sloupkem. Osazení s parotěsnými a paropropustnými pásky, popř. se speciální těsnící pěnou a tmelem dle Povrchová barevná úprava oken - barva RAL fólie oboustranná 9006, bude vybráno, odsouhlaseno architektem po dodání vzorníku výrobce fasády, oken atd. Profil rámu okna s rovným křídlem. Kování - čtyřpolohová klika s mikroventilací, pojistkou proti chybné manipulaci s pěti bezpečnostními body. Otvírávací, výklopný systém.	2
O2		<u>Venkovní plastová okna</u> Dtto	3
SV		<u>Střešní světlíky</u> Střešní prosvětlovací panel $1000 \times 4000 \text{ mm}$, vícekomorový polykarbonát, provedení OPÁL / difuzní, s UV ochranou, $U \leq 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, LT cca 35–50 %, solární faktor $g / \text{SHGC} \leq 0,40\text{--}0,45$, bez přímého oslunění pracovních ploch a technologie. Panel systémový, vodotěsně napojený na střešní plášť, včetně originálního rámování, dilatačního uložení a lemování dle výrobce.	6
SV2		<u>Střešní výlez</u> Střešní výlez $600 \times 1000 \text{ mm}$, výlez na střechu umístěný nad pochozí lávkou nad zázemím, systémový, vodotěsně napojený na střešní plášť, včetně originálního rámování, dilatačního uložení a lemování dle výrobce.	1

Pozn.:

Okno bude provedeno dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. §26 Výpně otvorů.

Provedení oken bude před výrobou odsouhlaseno projektantem.

Výplně otvorů kresleny ze stran závěsů.