


Ozn.	Rozměr(mm)	Popis	Počet
			Σ
D1	4 000  4 000	<u>Vrata</u> Vjezdová sekční garážová vrata nadrozměrná s průmyslovým motorovým pohonem a zesílenými vodícími prvky. Celková hodnota $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ bude dodržovat doporučenou hodnotu normy ČSN 73 0540-2. Panely s jemným drážkováním, ovládání vrat na dálkové ovládání + tlačítko na stěně + GSM modul pro správce objektu. Povrchová barevná vrat - fólie RAL dle oken oboustranná 9006, bude vybráno, odsouhlaseno architektem po dodání vzorníku výrobce fasády, oken atd.	3
D2	 2 250 1 000	<u>Vstupní dveře</u> Vchodové plastové dveře, vícemorový rámový systém se stavební hloubkou cca 80mm, křídlo 1000/2250mm, resp. max. do stavebního otvoru 1100/2300mm Celková hodnota $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ bude dodržovat doporučenou hodnotu normy ČSN 73 0540-2. Osazení s parotěsnými a paropropustnými pásky, popř. se speciální těsnící pěnou a tmelem Bezbariérová úprava - bezbariérový nízký práh dveří. Z Dveře budou opatřeny bezpečnostním 3bodovým kováním se zámkem - systém generálního klíče na vstupní dveře do objektu a vnitřní do dílny a zázemí, celkem 5ks. Dveře budou opatřeny "panikovou" klikou umožňující otevření z vnitřní strany i při uzamknutí dveří dle ČSN 730810 čl.13. Dveře budou opatřeny samozávíracím zařízením s možným nastavením zavírací síly a zaaretováním v otevřené poloze. Podkladní purenit na výšku podlahy. Povrchová barevná úprava dveří - fólie RAL oboustranná 9006, bude vybráno, odsouhlaseno architektem po dodání vzorníku výrobce fasády, oken atd. Kování - odsouhlaseno architektem před objednání.	2 pravé

Pozn.:

Dveře budou provedeny dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. §26 Výplně otvorů.

Před výrobou nutno přesně zaměřit všechny otvory na stavbě!!

Provedení dveří bude před výrobou odsouhlaseno projektantem.

Výplně otvorů kresleny ze stran závěsů.