

Laboratorní výsledky

odběratel: **Ing. Dostál**
datum: **14. leden 2026**

vzorek : **Dvůr Hodonice**
RVH1 1,1m L1

zrno (mm)	RVH1 1,1m L1 (propad (%))
8	100,00
4	99,55
2	98,64
1	96,65
0,500	91,96
0,250	86,20
0,125	78,82
0,063	66,19
0,050	58,78
0,0300	45,57
0,0230	39,42
0,0140	32,40
0,0084	27,17
0,0050	22,85
0,0032	20,66
0,0020	18,53

vlhkost vzorku % 13,08
mez tekutosti % 29
mez plasticity % 19
index plasticity 10
stupeň konzistence 1,59
zdán.měrná hmotnost kg/m³ 2714
ČSN 73 1001 část.<60 F
ČSN 73 1001 dle plasticity CL


Zařazení dle ČSN 73 1001 / ČSN 73 6133, příl. A
F6 CL jíla s nízkou plasticitou

Zařazení dle ČSN EN ISO 14688-2:2005
sasiCl

Metodika laboratorních zkoušek zemín

Stanovení vlhkosti
Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic
Stanovení zrnitosti
Stanovení meze tekutosti a meze plasticity

ČSN EN ISO 17892-1
ČSN EN ISO 17892-3
ČSN EN ISO 17892-4
ČSN EN ISO 17892-12



V Brně dne: 14. leden 2026

Ing. Karel Zábrodský

laboratorní a technologické práce

Merhautova 144/144

602 00 Brno

602 732 068

laboratorní a technologické práce



+420602732068

Ing. Karel Zábrodský
Merhautova 144
613 00 Brno

DIC: CZ530112209
IČO: 13420186

Laboratorní výsledky

odběratel: **Ing. Dostál**
datum: **14. leden 2026**

vzorek : **Dvůr Hodonice**
RVH1 2,2m L2

zrno (mm)	RVH1 2,2m L2 (propad (%))
32	100,00
16	95,97
8	92,20
4	87,28
2	82,22
1	70,37
0,500	46,74
0,250	29,89
0,125	21,15
0,063	17,09
0,050	15,78
0,0300	13,27
0,0230	11,94
0,0140	10,10
0,0084	8,54
0,0050	6,74
0,0032	5,86
0,0020	5,36

vlhkost vzorku % 6,64
mez tekutosti % 23
mez plasticity % 18
index plasticity 5
stupeň konzistence 3,27
zdán.měrná hmotnost kg/m^3 2675
ČSN 73 1001 část.<60 SF
ČSN 73 1001 dle plasticity ML


Zařazení dle ČSN 73 1001 / ČSN 73 6133, příl. A
S4 SM písek hlinitý

Zařazení dle ČSN EN ISO 14688-2:2005
cI_{Sa}

Metodika laboratorních zkoušek zemin

Stanovení vlhkosti
Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic
Stanovení zrnitosti
Stanovení meze tekutosti a meze plasticity

ČSN EN ISO 17892-1
ČSN EN ISO 17892-3
ČSN EN ISO 17892-4
ČSN EN ISO 17892-12



V Brně dne: 14. leden 2026

Ing. Karel Zábrodský

laboratorní a technologické práce

Merhautova 144/144

602 00 Brno

602 732 068

laboratorní a technologické práce



+420602732068

Ing. Karel Zábrodský

Merhautova 144

613 00 Brno

DIC: CZ530112209

IČO: 13420186