



Bratislava, 04.08.2020
Všetkým záujemcom

Vec

Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Zabezpečenie náhradného zdroja elektrickej energie – baterky s príslušným servisom v objekte podzemné garáže na Uršulínskej ul. v nebytovom priestore vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy**“ vyhlásenom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č.158/2020 zo dňa 29.07.2020 pod značkou 27965 – WNT, boli doručené nasledovné otázky záujemcu:

Otázka:

Zadanie je: doba zálohovania UPS na 65minút pri 6kVA a batériový modul 6kVA na 110minút. Pri použití iba externých batérii je to teda 6kVA na 180minút. Avšak výkon zálohovania sa udáva v kW nakoľko, 6kVA môže mať pri rôznom účinníku iný výkon v kW.

Otázka:

UPS + batériový modul, majú tvoriť dobu zálohovania 180minút pri 6kW?

Respektíve 180minút pri akých kW?

Požaduje sa skutočne doba zálohovania 180minút ? podľa obhliadky a jestvujúcich batérii je iba 120min, je možné predmetný čas spresniť podľa požiarneho projektu?

Je možné zaslať schému zapojenia zálohovaných zátŕaží alebo výkonovú bilanciu?

Odpoveď:

UPS + batériový modul majú tvoriť dobu zálohovania 175 min. pri 6 kW. Verejný obstarávateľ umožnil obhliadku, nakoľko nedisponuje žiadnou schémou zapojenia zálohovaných zátŕaží ani výkonovou bilanciou.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj
vedúci oddelenia verejného obstarávania