



Všetci zájemcovia zaradení do zriadeného
dynamického nákupného systému ID
JOSEPHINE 29450

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SVO-RVO1-2026/000745 - 005

Vybavuje/Telefón
Ing. Sylvia Pavlíková

Bratislava
10.09.2026

Vec : **Vysvetlenie č. 1**

Verejný obstarávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky realizuje konkrétnu zákazku s názvom „**Klimatizačné zariadenia pre útvary MV SR 2026/2027**“ (ID zákazky v IS JOSEPHINE 80806), zadávanej prostredníctvom dynamického nákupného systému s názvom „Elektrospotrebiče, klimatizácia, kuchynská a biela technika_DNS“ zriadeného na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného v Úradnom vestníku EÚ č. 2022/S 175-494845 zo dňa 12.09.2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 200/2022 pod zn. 40564-MUT zo dňa 13.9. 2022 ID DNS v IS JOSEPHINE 29450 (ďalej len „DNS“).

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky verejný obstarávateľ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje nasledovné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky:

Otázka č. 1:

V technickej špecifikácii sú pri položkách č. 5 až č. 7 požadované klasické nástenné klimatizačné zariadenia s nasledovnými minimálnymi výkonmi:

- položka č. 5 – min. 9,5 kW,
- položka č. 6 – min. 12,1 kW,
- položka č. 7 – min. 13,4 kW.

Pri preverovaní dostupného sortimentu klimatizačnej techniky sme zistili, že klasické nástenné monosplitové klimatizačné jednotky sa štandardne ponúkajú do výkonu 7 kW. Vyššie výkonové kategórie, ako 9,5 kW, 12,1 kW a 13,4 kW, sa bežne riešia iným typom vnútorných jednotiek, napríklad podstropnými, parapetnými, kazetovými alebo kanálovými jednotkami.

Prosíme preto o vysvetlenie, či pri položkách č. 5, 6 a 7 nedošlo k omylu v označení typu klimatizačného zariadenia a či verejný obstarávateľ nemal na mysli napríklad podstropné, alebo parapetné klimatizačné zariadenia. V prípade, že verejný obstarávateľ skutočne požaduje klasické nástenné jednotky s uvedenými výkonmi, prosíme o bližšie vysvetlenie požadovaného technického riešenia, prípadne uvedenie príkladu zariadenia spĺňajúceho požadované parametre, aby bolo možné pripraviť ponuku v súlade so súťažnými podkladmi.

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že došlo k administratívnejmu pochybeniu v označení typu klimatizačného zariadenia. Správne označenie položky č. 5, 6 a 7 je Podstropné klimatizačné jednotky.

Pôvodný názov:**Nový názov:**

5	Nástenné klimatizačné zariadenie č. 5	Podstropné klimatizačné zariadenie č. 5
6	Nástenné klimatizačné zariadenie č. 6	Podstropné klimatizačné zariadenie č. 6
7	Nástenné klimatizačné zariadenie č. 7	Podstropné klimatizačné zariadenie č. 7

Súčasťou vysvetlenia je aktualizovaná príloha č.:

- 1. Opis predmetu zákazky/vlastný návrh plnenia
- 2. Návrh štruktúrovaného rozpočtu ceny
- 3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ
sektie verejného obstarávania MV SR