

LEGENDA

Číslo	Název	Specifikace
1	TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA PROTHERM GENIA AIR SET SPLIT HA 10-5 OS, 13,9 kW- VENKOVNÍ JEDNOTKA, 400V	1
2	HYDRAULICKÁ VĚŽ TEPELNÉHO ČERPADLA PROTHERM HA 12-5 STB (ZÁSOBNIK TV188)-VNITŘNÍ JEDNOTKA, 230V	1
3	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ PROTHERM VPS R200, 200 litrů	1
4	TRÓJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL ESBE VRG131, DN20, kv 4	1
5	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS Alpha 2 25-60 180	1
6	EXPANZOMAT REFLEX N 50, 50 litrů	1
7	ROZDĚLOVAČ - PODLAHOVÉ TOPENÍ	1
8	EXPANZOMAT 15 litrů, max.4 bar	1
9	KABINETOVÝ ZMĚKČOVACÍ FILTR AQUINA SMKME-20BNT,objemové řízení,G1",rozměr 530/225/400mm (výška/šířka/hloub.)	1

POZN:PROSTUPY PORUBÍ PŘES STĚNY A STŘECHU BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI UCÁPKAMI HILTI.

9	KABINOVÝ ZMEKČOVAČ FILTR AQUINA SMKME-20BNT,objemové řízení,G1",rozměr 530/225/400mm (výška/sířka/hloub.)	1
8	EXPANZOMAT 15 litrů, max.4 bar	1
7	ROZDĚLOVAC – PODLAHOVÉ TOPENÍ	1
6	EXPANZOMAT REFLEX N 50, 50 litrů	1
5	OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS Alpha 2 25-60 180	1
4	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL ESBE VRG131, DN20, kv 4	1
3	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ PROTHERM VPS R200, 200 litrů	1
2	HYDRAULICKÁ VĚZ TEPELNÉHO ČERPADLA PROTHERM HA 12-5 STB (ZASOBNIK TV188I)-VNITŘNÍ JEDNOTKA, 230V	1
1	TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA PROTHERM GENIA AIR SET SPLIT HA 10-5 OS, 13,9 kW – VENKOVNÍ JEDNOTKA,400V	1

POZN.PROSTUPY PORUBÍ PŘES STĚNY a STŘECHU BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI HILT

VYPRACOVAL		ODP.PROJ.PROFESE		KONTOLOVAL		ODP.PROJ.STAVBY		 ING. BOHUMIL KŘHOVÝ VELEHRADSKÁ 1905, ST. MĚSTO 686 03 603824241	
Ing. Bohumil Křhový		Ing. Bohumil Křhový		Ing. Bohumil Křhový		Ing. Bohumil Křhový			
KRAJ: Jihomoravský				OBEČ: Vřesovice					
INVESTOR: Obec Vřesovice, Vřesovice 72, 696 48 Vřesovice								FORMÁT A4	
NÁZEV : KOMUNITNÍ CENTRUM VŘESOVICE								DATUM 12/2025	
Vřesovice 19, 696 48								STUPEŇ DPS	
D.1.2.3 VYTÁPĚNÍ								ARCH. ČÍS.	
								ZAK. ČÍS.	
OBSAH :								MĚŘITKO: ČÍSLO VÝKRESU	
DISPOZICE TEPELNÉHO ČERPADLA - 1.NP								1:25 D.102	