

Ing Stanislav Prokop
Jungmannova 1031/34
69701 Kyjov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN

2/TR/2025/20252057

Ing.Trávníčková, ☎ 518 305 954
travnickova@vak-hod.cz

02.06.2025

Vřesovice-komunitní centrum-p.č. st. 34

Investor: Obec Vřesovice, Vřesovice

Projektant: Ing. Stanislav Prokop Kyjov

Popis stavby: Stávající komunitní centrum na p.č.34 ve Vřesovicích bude opraveno a rozšířeno.

V rámci stavby bude stávající vodoměrná sestava přesunuta z prostor 1.PP do nové venkovní šachty GeoVak. Splaškové vody budou nadále svedeny do jímky a po vybudování plánované ČOV budou svedeny do kanalizace. Stávající plynovodní přípojka bude zrušena. Stávající elektro přípojka je vedena vzduchem. Nově bude přípojka od blízkého sloupu stažena do země. Ukončena bude v elektropřípojně skříni ve fasádě.

Zásobování vodou – stávající vodovodní přípojkou z HDPE 32x3,0 mm v dl.4,6 m, která je napojena na veřejný vodovod z PVC 90 mm v majetku obce a v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Vodovodní přípojka bude zkrácena a ukončena ve vodoměrné šachtě Geovak, která bude umístěna v trase původní přípojky, před budovou komunitního centra. Za novým vodoměrem bude provedeno nové napojení vnitřního vedení vody do objektu, kde bude v suterénní místnosti na potrubí umístěn uzávěr vody.

Vodoměrná sestava $Q_n=2,5$ m³/hod (vodoměr Q3 = 4m³/hod) bude umístěna do malé plastové vodoměrné šachty (GEOVAK) prům. 680 mm před objektem na hranici pozemku.

$Q_d=0,3$ m³/den $Q_r=104$ m³/rok $Q_d=0,66$ ls=2,4 m³/hod

Splašková kanalizace

Splaškové vody jsou ve stávajícím stavu svedeny do venkovní jímky o objemu 9 m³. Tato jímka bude zachována a vyvážena po každé pořádané události v místě (tak jako doposud).

Dešťová kanalizace

Dešťové vody budou svedeny do obecní dešťové kanalizace nacházející se v ulici.

Stanovisko k: Povolení stavby - Povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení)

Proti výše uvedené akci nemáme námitek. Při provádění stavebních a výkopových prací požadujeme respektovat následující připomínky a požadavky:

1. Respektovat stávající veřejný vodovod včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
2. Respektovat stávající vodovodní přípojku včetně ochranného pásma.
3. V ochranném pásmu vodovodu a vodovodní přípojky je nutno provádět výkopové práce s největší opatrností.
4. Při výstavbě je nutno dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005, ČSN 75 6101 a ČSN 75 5411 a související normy a zákon č.76/2006 Sb., kterým se mění z.č.274/2001 Sb., Zákon a vodovodech a kanalizacích a platné Hodonínské standardy pro vodovodní a kanalizační síť – viz www.vak-hod.cz
5. Dále požadujeme, aby vnitřní rozvody byly před napojením na veřejný vodovod technicky způsobilé.

6. Jiný případný zdroj vody nesmí být propojen s rozvody napojenými na veřejný vodovod, aby nedošlo ke znečištění pitné vody v přípojce a následně i ve veřejném vodovodu, na který je přípojka pitné vody napojena.
7. Zkrácení vodovodní přípojky je nutno vyřídit před samotnou realizací **na provozu vodovodů a kanalizací Kyjov s technikem, ☎ 518 305 371.**
8. Dodávku malé vodoměrné šachty a osazení vodoměru provedou na základě objednávky pověření pracovníci provozu vodovodů a kanalizací Kyjov.
9. Vodoměrná sestava bude zabezpečena proti zamrznutí a požadujeme k ní zaručit volný přístup.
10. Vodoměrná šachta bude umístěna v zelené nepojížděné ploše.
11. Jímka na vyvážení je dlouhodobé provizorium do doby výstavby kanalizace a obecní ČOV.
12. Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací **provoz Kyjov - Ing. Jan Vybíral, vybiral@vak-hod.cz, ☎ 518 612 407**, k vytyčení stávajícího vodovodu v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytyčení sítí pořizuje stavebník na své náklady - dle platného ceníku.
13. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb.,(stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel projektové dokumentace.
14. **Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení.** Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.


Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle GDPR, že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem vyhotovení tohoto stanoviska.

Vodovody a kanalizace

Hodonín, a.s.

Purkyňova 2933/2

695 11 Hodonín



Ing. Jana Trávníčková

Referent VHR