



Piekary Śląskie, 23 września 2026 r.

BZP.271.30.2026

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa 6 agregatów prądotwórczych

Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych informuje, że do treści specyfikacji wpłynęły pytania, na które udziela odpowiedzi i zmienia treść SWZ jak niżej:

Pytanie 1:

W Załączniku nr 4 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) w części dotyczącej parametrów technicznych agregatu Zamawiający określił wymaganie: „Silnik wysokoprężny, maksymalnie 4 - cylindrowy, turbodoładowany, chłodzony cieczą, maksymalna pojemność skokowa silnika 8 l.” Zwracamy uwagę, że dla stacjonarnych zespołów prądotwórczych o mocy awaryjnej min. 200 kVA (ESP) oraz mocy podstawowej min. 180 kVA (PRP), powszechnym i uznanym standardem rynkowym są również konstrukcje oparte na silnikach 6-cylindrowych w układzie rzędownym (o pojemności skokowej nieprzekraczającej wymaganych 8 litrów). Konstrukcje te zapewniają wysoką kulturę pracy, stabilność parametrów oraz spełniają wszelkie kryteria wydajnościowe, emisyjne i hałasowe określone w dokumentacji zamówienia.

Ograniczenie liczby cylindrów wyłącznie do „maksymalnie 4” może prowadzić do nieuzasadnionego zawężenia konkurencji i wykluczenia równoważnych technicznie rozwiązań oferowanych przez wiodących producentów.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stacjonarnego agregatu prądotwórczego wyposażonego w silnik wysokoprężny 6-cylindrowy (lub dokona modyfikacji zapisu na: „silnik wysokoprężny, 4- lub 6-cylindrowy...”), pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych parametrów technicznych i funkcjonalnych określonych w OPZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stacjonarnego agregatu prądotwórczego wyposażonego w silnik wysokoprężny 6-cylindrowy pod warunkiem spełnienia

wszystkich pozostałych parametrów technicznych i funkcjonalnych określonych w OPZ (załącznik nr 4 do SWZ).

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść swz jak w dalszej części pisma (zmiana nr 1).

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na agregat o mocy PRP 180 kVA i mocy ESP 194 kVA? Moc ESP (maksymalna) może być wykorzystywana zgodnie z klasą wykonania ISO 8528-1

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 1 ppkt 1 OPZ (załącznik nr 4 do SWZ) moc awaryjna (Standby ESP) nie może wynosić mniej niż 200 kVA, w związku z czym Zamawiający nie dopuszcza agregatu o mocy awaryjnej ESP wynoszącej 194 kVA.

Wymagana moc podstawowa PRP została określona w pkt 1 ppkt 2 OPZ (załącznik nr 4 do SWZ).

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na agregat z silnikiem o pojemności 8,3 l?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na niniejsze pytanie Zamawiający zmienia treść swz jak w dalszej części pisma (zmiana nr 1).

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na agregat, którego poziom mocy akustycznej (LwA) wynosi 97 dB?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie agregatu o dowolnym poziomie mocy akustycznej LwA, **pod warunkiem że oferowany agregat w wymaganej obudowie dźwiękochłonnej spełnia wymaganie poziomu hałasu określonego w pkt 1 ppkt 17 OPZ** (załącznik nr 4 do SWZ).

Zamawiający wyjaśnia, że poziom mocy akustycznej LwA i poziom hałasu mierzony w odległości 1 m są różnymi wielkościami. Wskazanie poziomu mocy akustycznej LwA samo w sobie nie przesądza o spełnieniu ani niespełnieniu wymagań OPZ.

Pytanie 5:

Czy przegląd techniczny wynikający z DTR podczas gwarancji ma być wykonywany bezpłatnie przez Dostawcę? Jaką liczbę godzin należy przyjąć do oszacowania liczby przeglądów?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że okresowe przeglądy techniczne wynikające z Dokumentacji Techniczno-Ruchowej producenta nie są przedmiotem zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść swz jak w dalszej części pisma (zmiana nr 2).

Pytanie 6:

Czy w załączniku 4 do SWZ nie ma błędu odnośnie ilości cylindrów w silniku?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść swz jak w dalszej części pisma (zmiana nr 1).

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI:**ZMIANA NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 1 ppkt 3**

Dotychczasowa treść pkt 1 ppkt 3 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

- 3) Silnik wysokoprężny, maksymalnie 6-cylindrowy, turbodoładowany, chłodzony cieczą, o pojemności skokowej nie większej niż 8,5 l.

ZMIANA NR 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 2 ppkt 1 i 2

Dotychczasowa treść pkt 2 ppkt 1 i 2 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

Wykonawca zapewni przez cały okres udzielonej gwarancji możliwość odpłatnego wykonywania przeglądów okresowych wynikających z DTR przez autoryzowany serwis. Koszt planowych przeglądów eksploatacyjnych, w tym robocizny, dojazdu serwisu i materiałów eksploatacyjnych, nie jest objęty ceną dostawy agregatów. Powyższe nie dotyczy napraw wad i usterek objętych gwarancją.

ZMIANA NR 3 – Rozdział XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Wykonawca składający ofertę jest nią związany od dnia upływu terminu składania ofert do dnia:

30 października 2026 r.

ZMIANA NR 4 – Rozdział XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Ofertę z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej w terminie:

do godziny 09:00 w dniu 1 października 2026 r.

ZMIANA NR 5 – Rozdział XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Otwarcie ofert nastąpi:

1 października 2026 r. o godzinie 09:15

Przewodnicząca komisji przetargowej



Dokument podpisany elektronicznie przez:

Agnieszka Magdalena Strychalska

Data podpisu:

2026.09.23 15:04:14.