

ODPOVEDE NA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE VÝZVY NA PREDLOŽENIE č. 1 - 2

VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ POTREBNÝCH NA VYPRACOVANIE PONUKY

Identifikácia obstarávateľa:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia Výzvy a DNS:	Výzva č. 02/2026 na predloženie ponuky - Čerpadlá pre odpadovú vodu a kaly pre Dlhé nad Cirochou / zákazka zadávaná prostredníctvom dynamického nákupného systému podľa ust. § 58 až § 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom „ Čerpadlá pre odpadovú vodu a kaly “ zriadeného dňa 16.09.2026 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 23.07.2026 pod značkou S-140/2026 510082 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 149/2026 zo dňa 24.07.2026 pod značkou 10577-MUT (ďalej aj ako „DNS“)
Číslo spisu zákazky v DNS:	PM/846/VVS-002

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej **Výzvy č. 02/2026 na predloženie ponuky - Čerpadlá pre odpadovú vodu a kaly pre ČOV Dlhé nad Cirochou** zverejnenej dňa 17.09.2026 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovnú otázku a odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

Otázka č. 1:
V súťažných podkladoch (Príloha č. 2 – Technická špecifikácia) je v časti: Parametre čerpadla, bode „Max. veľkosť výkonu motora“ stanovený limit maximálnej veľkosti výkonu motora na hodnotu $P_2=1,7$ kW Štandardné, rokmi overené priemyselné vyhotovenia čerpadla pre danú aplikáciu zahŕňajú aj riešenia s mierne odlišnými parametrami ako je exaktne uvedené v zadaní. Náš návrh uvažuje s čerpadlom s menovitým výkonom motora 2,5 kW (resp. menovitým príkonom 3,0 kW). Charakteristika tohto čerpadla prechádza mierne nad požadovaným pracovným bodom, v dôsledku čoho budú reálne dosahované parametre v prevádzke o niečo vyššie, čo sa následne premietne aj do vyššieho výkonu a príkonu (reálny príkon na hriadeli dosiahne cca 2,0 kW). Tento reálny prevádzkový výkon síce bude vyšší než pôvodný limit v zadaní (pretože hydraulické parametre budú vyššie), avšak bude stále bezpečne nižší než maximálny štítkový výkon ponúkaného motora. Striktne nastavený limit 1,7 kW bezdôvodne zužuje okruh potenciálnych uchádzačov a vylučuje štandardné, vysoko spoľahlivé priemyselné čerpadlá, ktoré sú pre danú prevádzku na ČOV vhodné. Otázka pre verejného obstarávateľa: Akceptuje verejný obstarávateľ v záujme podpory hospodárskej súťaže a rozšírenia okruhu dodávateľov úpravu limitu maximálneho výkonu/príkonu motora na hodnotu min. 3 kW (resp. 2,5 kW) menovitého výkonu motora) za predpokladu, že ponúkané čerpadlo plne vyhovuje požiadavkám na spoľahlivú prevádzku v danej lokalite?

Odpoveď na Otázku č. 1:
Požiadavka na maximálny výkon motora v kW uvedená v technickej špecifikácii požadovaného čerpadla je striktné určená s ohľadom na dimenzovanie napájacej sústavy, elektrických ochranných prvkov a celkovú energetickú bilanciu odberného miesta. Inštalácia motora s vyšším menovitým výkonom než je požadovaná v technickej špecifikácii predstavuje neprípustné zvýšenie prúdového zaťaženia pri rozbehu a prevádzke, čím by došlo k prekročeniu návrhových parametrov elektrickej rozvodnej siete obstarávateľa. Obstarávateľ je povinný v zmysle zákona o energetickej efektívnosti a princípov zeleného verejného obstarávania (GPP) požadovať riešenia s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie. Obmedzenie maximálneho výkonu motora čerpadla je plne objektívne a obstarávateľ stanovil technické parametre predmetu zákazky na základe svojich reálnych prevádzkových potrieb, kapacitných obmedzení existujúcej technickej infraštruktúry, projektovanej koncepcie riadenia a ekonomickej prevádzky. Na základe vyššie uvedeného obstarávateľ neakceptuje navrhovanú úpravu a trvá na pôvodne stanovených podmienkach a technickej špecifikácii tak ako sú uvedené v Prílohe č. 2 Technická špecifikácia.
Otázka č. 2:
V dopyte uvádzate že máte aktuálne osadené čerpadlo značky Flygt. Chcel by som sa spýtať, či žiadate rovnaké čerpadlá alebo sa môžu nahradiť aj inou značkou čerpadiel.
Odpoveď na Otázku č. 2:
Obstarávateľ v Prílohe č. 2 Technická špecifikácia uvádza informáciu o aktuálne osadenom čerpadle. Predmetné má len informatívny charakter, nepojednáva o požiadavke obstarávateľ na dodanie čerpadiel rovnakej značky. Obstarávateľ bude akceptovať čerpadlo ktoréhokoľvek výrobcu, ktoré splňa požadované parametre a požiadavky vyplývajúce z Výzvy 02/2026 a jej príloh. Zároveň si dovoľíme dať do pozornosti bod 3.3 Výzvy na predloženie ponuky, ktorý pojednáva o požiadavke inštalácie, zapojenia a uvedenie dodaného čerpadla do prevádzky ako jeden kompletný funkčný celok bez nutnosti vyvolaných investícií a úprav, ktoré by musel znášať obstarávateľ.

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
kontaktná osoba poverená realizáciou verejného
obstarávania