

ODPOVEDE NA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
č. 3

Identifikácia obstarávateľa:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Názov predmetu zákazky:	Výzva č. 02/2026 na predloženie ponuky - Čerpadlá pre odpadovú vodu a kaly pre Dlhé nad Cirochou / zákazka zadávaná prostredníctvom dynamického nákupného systému podľa ust. § 58 až § 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom „Čerpadlá pre odpadovú vodu a kaly“ zriadeného dňa 16.09.2026 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 23.07.2026 pod značkou S140/2026 510082 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 149/2026 zo dňa 24.07.2026 pod značkou 10577-MUT (ďalej aj ako „DNS“)
Číslo spisu zákazky v DNS:	PM/846/VVS-002

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej Výzvy č. 02/2026 na predloženie ponuky - Čerpadlá pre odpadovú vodu a kaly pre ČOV Dlhé nad Cirochou zverejnenej dňa 17.09.2026 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovnú otázku a odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

Otázka č. 1:
Vážený obstarávateľ, v rámci výzvy 02/2026 čerpadlá pre ČOV Dlhé nad Cirochou Vás žiadame o spresňujúcu informáciu pre dopytované čerpadlá, akej minimálnej dĺžky majú byť káble na čerpadlách. vopred ďakujeme za informáciu
Odpoveď na Otázku č. 1:
Obstarávateľ upresňuje, že minimálna dĺžka káblov na čerpadlách má byť 8 metrov.

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
kontaktná osoba poverená realizáciou verejného
obstarávania