

Všetkým záujemcom

Značka odosielať
10007/2024/ODDVO-
043

Značka adresáta

Vybavuje
Mgr. Marta Juríčková
tel. kontakt: +421 940 608 017

V Banskej Bystrici

Dátum: 14.10.2026

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 1

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Jilemnického 1710/48 97404 Banská Bystrica

Predmet zákazky: Rekonštrukcia vnútorných priestorov 2. NP – Kreatív klub a miestnosť pre deti
- Výzva č. 39

Druh postupu: výzvou na predkladanie ponúk, zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 02.10.2026 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom „Stavebné práce na pozemných stavbách“

Druh postupu: zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS

Typ zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 12.10.2026, a 13.10.2026 k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu Vám v súlade s § 48 ZVO, zasielame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

žiadame VO o vysvetlenie a doplnenie informácií:

1. zárubne dverí - prosíme doplniť materiál zárubne a farbu zárubne
2. zasklené steny - 2/VO, 3/VO, 6/VO prosíme o doplnenie materiálu rámu a farbu rámu

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza:

1. zárubne dverí - materiál - interiérový profil, farba RAL 7016

2. zasklené steny:

2VO

Interiérový profil bez prerušeného tepelného mostu

Stavebná hĺbka 50 mm

Povrchová úprava RAL 7016 obojstranne

3VO

1 ks

Profil FR65
Interiérový protipožiarny profil
Stavebná hĺbka 65 mm
Povrchová úprava RAL 7016ST obojstranne

6VO

Profil FR65
Interiérový protipožiarny profil
Stavebná hĺbka 65 mm
Povrchová úprava RAL 7016 obojstranne

Otázka č. 2:

Poprosila by som o doplnenie špecifikácie : Káblové lávky - nikde v PD sme nenašli špecifikáciu (alebo o usmernenie kde ju nájsť)

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ uvádza, že špecifikácia káblových lávok je vo výkaze výmer - ELEKTRO- názov: elektro_výkaz výmer_KREATIV VKMK BB - záložka "Prehľad".

Otázka č. 3:

Chceme požiadať verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie o výkresy statiky, ktoré sú potrebné pre správne ocenenie výkazu výmer. Veľa položiek sa vo výkaze výmer odvoláva na výkresy statiky, ktoré sa v súťažných podkladoch nenachádzajú. Ďakujeme.

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ uvádza, že ide o doplnenie chýbajúcich podkladov k projektovej dokumentácii a nijakým spôsobom nemenia pôvodný zámer ani rozsah zákazky. Doplnené podklady sa nachádzajú v časti „Dokumenty“.

S pozdravom

Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o.