



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov

Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov



HZSJX006T6YV
prvotní identifikátor

ADRESÁT:

Studio A
Strachovská 333
393 01 Pelhřimov

VYŘIZUJE: Mgr. Petr Křivánek
TEL: 950281116 / FAX: 950281133
E-MAIL: petr.krivanek@hasici-vysocina.cz

PELHŘIMOV: 05.05.2020
POČET LISTŮ: 1
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSIJ- 1711-2/PE-2020

EV.Č.: PE-187/2020

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: KD Máj Pelhřimov - stavební úpravy malé scény

Místo stavby: p.p.č. 966/2, 966/5, k.ú. Pelhřimov

Stavebník: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov

Předložená dokumentace: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, Ing. Jan Kupec, ČKAIT – neuvedeno, 03/2020, arch.č. 1580/A

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 14.4.2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.


Odůvodnění:

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Ing. Petr Olijnyk, ČKAIT 0101181, 03/2020).
- Půdorys- stávající stav, půdorys – nový stav, řez A-A- nový stav, řez B-B- nový stav (Ing. Jan Kupec, ČKAIT –neuvedeno, 03/2020, arch.č. 1580/A).

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

(Otisk razítka)



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. Hörner".

plk. Ing. Jiří Hörner
ředitel územního odboru