





























- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Rozváděč NN |
|  | Stropní LED svítidlo 20–60W |
|  | Stropní LED svítidlo 180W |
|  | Stropní LED svítidlo 20W |
|  | Nástěnné LED svítidlo 20W |
|  | El. osoušeč rukou 2kW/230V tř. II – nástěnný blyš |
|  | El. ventilátor 40W s doběhem |
|  | El. boiler 5l, napojený ze zásuvky |
|  | Vypínač 40A/3p |
|  | Zásuvková skříň |
|  | Automatický splachovač WC |
|  | WC imobilní:
signálizace z zdroj
nouzvé a deblók, tlačítko |
|  | Vypínač faz.1.IP20 |
|  | Vypínač faz.2.5.IP20 |
|  | Vypínač faz.6.IP20 |
|  | Vypínač faz.7.IP20 |
|  | Vypínač faz.1.IP44 |
|  | Vypínač faz.6.IP44 |
|  | Stmívač LED |
|  | Pohybový spínač LED, popř. motoru VZT |
|  | Zásuvka 230V/16A IP44 |
|  | Zásuvka 230V/16A IP20 |
|  | Ventilátor 0,1kW/230V s doběhem |
|  | Tlačítkový spínač VZT |
|  | Zásuvka 3x400V/32A 5p |

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
2.01	SCHODIŠTĚ	65,05
2.02	WC+UMÝVÁRNA-ZENY	22,09
2.03	SKLAD	14,68
2.04	WC+UMÝVÁRNA-MUŽI	22,96
2.05	FOYER	131,11
2.06	SALONEK	69,50
2.07	SALONEK	43,46
2.08	KANCELÁŘ	13,51
2.09	PROMITACI KABINA	23,94
2.10	KANCELÁŘ	12,21
2.11	KANCELÁŘ	11,59
2.12	KANCELÁŘ	12,34
2.13	CHODBA+SCHODIŠTĚ	12,75
2.14	KANCELÁŘ	13,84
2.15	KANCELÁŘ	13,65
2.16	CHODBA+SCHODIŠTĚ	24,33
2.17	KANCELÁŘ	13,82
2.18	KANCELÁŘ	14,14
2.19	KANCELÁŘ	13,51
2.20	KANCELÁŘ	13,51
2.21	KANCELÁŘ	14,14
2.22	KANCELÁŘ	14,14
2.23	KANCELÁŘ	14,14
2.24	CHODBA	25,03
2.25	CHODBA	43,47
2.26	WC+UMÝVÁRNA	13,51
2.27	SCHODIŠTĚ	19,11
2.28	KUCHYŇE	56,90
2.29	SKLAD	8,19
2.30	SCHODIŠTĚ	7,99
2.31	SKLAD	3,68
2.32	RESTAURACE	99,85
2.33	PŘÍSLUŠNOSTI	116,15
2.34	CHODBA	20,03
2.35	KANCELÁŘ	11,26
2.36	WC+UMÝVÁRNA-MUŽI	10,79
2.37	CHODBA	4,98
2.38	UKLID	1,73
2.39	WC+UMÝVÁRNA-ZENY	14,36
2.40	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	346,3
2.41	SAL	326,27
2.42	JEVIŠTĚ+ZÁKLUSÍ	151,73
2.43	SKLAD	3,32
2.44	ŠATNA	26,30
2.45	KULISY	18,86
2.46	WC+UMÝVÁRNA-MUŽI	7,76
2.47	WC+UMÝVÁRNA-ZENY	5,97
2.48	SCHODIŠTĚ	15,09

GENERALNI PROJEKTANT:

studio /
projekční a inženýrská kancelář
Karel Kupec, Strachovská 333, 39001 P
mailto:info@studio-a.cz Tel.: +420 565 3
www.studio-a.cz Fax: +420 565

ANESTORE		PROJEKTANT	
MĚSTO PELHŘIMOV		JIRÍ PROVAZNIK	
VYPRACOVAL:		KONTROLA:	ING. J. BELOUCHOVÝ
J. PROVAZNIK		TEL: 721 440 000	774
MĚSTO STAVBY:	PELHŘIMOV	e-mail:	elektron-provažnik@email.cz
<p>KD Mě Pelhřimov, stavební úpravy malé scény D.1.4. silnoproudá elektrotechnika</p>		ZÁKAZNÍK:	3/2020
Instalace 2.np		STAVBA:	FORMA:
		MŮSTNÍ:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:50	0.3

K VEŠKERÝM ÚDAJŮM, UVEDENÝM NA TOMTO DOKUMENTU, MÁ AUTORSKÁ PRÁVA JIŘÍ PROVAZNÍK. JE ZAKÁZÁNO JEJICH KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ TŘETÍM OSOBÁM BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU DLE ZÁK. 121 / 2000 Sb.