OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Časť č. 1 – Bratislavský kraj

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP) v objektoch a zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Požaduje sa zabezpečiť v objektoch odboru hospodárskeho zabezpečenia sekcie ekonomiky MV SR v Bratislavskom kraji, pričom je potrebné opätovne zabezpečiť vykonávanie mesačnej, štvrťročnej a ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej požiarnej signalizácie, stabilného a polostabilného hasiaceho zariadenia (ďalej „SHZ“ alebo aj „PSHZ“) v objektoch a zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody na zabezpečenie predmetu zákazky v Bratislavskom kraji v správe odboru hospodárskeho zabezpečenia sekcie ekonomicky MV SR.

a) Stručný opis predmetu zákazky:

- mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru v súlade s § 15 ods. 2 písm. b), c), a d) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly, a to v objektoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo všetkých krajoch SR,
- mesačná, štvrťročná, polročná a ročná kontrola stabilného a polostabilného hasiaceho zariadenia v súlade s § 13 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly, a to v objektoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislavskom kraji.

  Kontrola okrem činností definovaných v prílohe k vyhláške č. 726/2002 Z. z. a v prílohe k vyhláške 169/2006 Z. z. zahŕňa aj súvisiace činnosti, najmä:
- nastavovacie a programovacie práce zariadení,
- zaškolenie zamestnancov MV SR na obsluhu pre dennú kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru,
- zaškolenie zamestnancov MV SR na obsluhu pre dennú a týždennú kontrolu stabilného a polostabilného hasiaceho zariadenia (len Bratislavský kraj).

A. KONTROLY ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE, HLASOVEJ SIGNALIZÁCIE POŽIARU, STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA A POLOSTABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA

Mesačnú a štvrťročnú kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie môže vykonávať:

- poučený zamestnanec zaškolený výrobcom, alebo

- fyzická osoba s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.

Ročnú kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru môže vykonávať výlučne fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.

Mesačnú kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia môžu vykonávať:

- osoba poverená údržbou stabilného hasiaceho zariadenia,

Štvrťročnú kontrolu a polročnú kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia môžu vykonávať:

- osoba poverená údržbou stabilného hasiaceho zariadenia ktorá je preukázateľne zaškolená výrobcom, splnomocneným zástupcom alebo fyzickou osobou, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia. Tieto kontroly sa vykonávajú za prítomnosti odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie technika požiarnej ochrany.

Ročnú kontrolu a prehliadku stabilného hasiaceho zariadenia môže vykonávať:

- fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia.

B. DOKUMENTÁCIA Z VYKONANÝCH KONTROL

Výstupom každej kontroly je:

- zápis do prevádzkovej knihy;
- samostatný záznam o vykonaní kontroly.

Pri ročnej kontrole musí záznam obsahovať aj prílohu, ktorou je kontrola elektrickej inštalácie elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru, v rámci Bratislavského kraja aj stabilného hasiaceho zariadenia.

Zaškolenie obsluhy zariadenia:

Výstupom zo zaškolenia obsluhy elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie požiaru) alebo v rámci Bratislavského kraja aj stabilného hasiaceho zariadenia je záznam o zaškolení obsluhy – zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Kontroly elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej požiarnej signalizácie, stabilného hasiaceho zariadenia sa bude vykonávať za účasti prevádzkovateľa zariadení, resp. ním poverenej osoby, správcu objektu, resp. zamestnanca odboru hospodárskeho zabezpečenia alebo príslušného krajského Centra podpory, ako organizačného útvaru Objednávateľa.

O realizácii vykonania kontrol, o termíne a čase bude informovaný príslušný správca objektu a príslušný technik požiarnej ochrany Ministerstva vnútra v príslušnom kraji.

Ročné harmonogramy kontrol a umiestnenie zariadení vrátane typového označenia

a počtu príslušných zariadení v objektoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú úspešnému uchádzačovi poskytnuté.

a) **CPV:** 50413200 - 5 Opravy a údržba protipožiarnych zariadení;
71600000 - 4 Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva;
71632000 - 7 Technické skúšky;
71356100 - 9 Technická kontrola.

b) **Požadované miesto plnenia:** Objekty v Bratislavskom kraji v správe odboru hospodárskeho zabezpečenia – podľa zoznamu miest plnenia uvedeného v tabuľke nižšie v tomto dokumente.

Dodávateľ zabezpečí :

- že všetci pracovníci, ktorí sa budú podieľať na prácach musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi.

1. Pri mesačnej a štvrťročnej kontrole elektrickej požiarnej signalizácie

Výsledok vykonanej mesačnej a štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie musí byť zaznamenaný v prevádzkovej knihe elektrickej požiarnej signalizácie, pričom záznam musí obsahovať minimálne:

- dátum vykonania kontroly,
- meno a priezvisko osoby, ktorá kontrolu vykonala,
- podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala,
- výsledok kontroly a prípadné zistené nedostatky.

Dokladom k faktúre o vykonaní kontroly bude zdokumentovanie zápisu do prevádzkovej knihy kontrolovaného zariadenia a samostatný záznam o vykonaní kontroly.

2. Pri ročnej kontrole elektrickej požiarnej signalizácie

Pri vykonaní ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie musí osoba s príslušným osobitným oprávnením vydať **potvrdenie o vykonaní ročnej kontroly**.

Potvrdenie musí obsahovať najmä:

- číslo potvrdenia,
- meno a priezvisko osoby s oprávnením,
- číslo oprávnenia,
- identifikáciu vlastníka EPS,
- výrobcu a typ EPS,
- skutočný stav EPS zistený kontrolou,
- dátum vykonania kontroly,
- podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala.

3. Pri kontrole hlasovej signalizácie požiaru

Po vykonaní kontroly hlasovej signalizácie požiaru musí byť Objednávateľovi odovzdaný **protokol alebo záznam o vykonanej kontrole**, ktorý bude obsahovať minimálne:

- identifikáciu kontrolovanej hlasovej signalizácie požiaru,
- rozsah vykonanej kontroly a funkčných skúšok,
- overenie funkčnosti hlasovej signalizácie a príslušných väzieb,
- dátum vykonania kontroly,
- výsledok kontroly,
- zistené nedostatky a návrh opatrení na ich odstránenie, ak boli zistené,
- meno a priezvisko osoby, ktorá kontrolu vykonala,
- číslo oprávnenia alebo iného dokladu o odbornej spôsobilosti, ak sa pre danú činnosť vyžaduje,
- podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala.

4. Pri zaškolení obsluhy

Po ukončení prác je Zhotoviteľ povinný vykonať **zaškolenie obsluhy a určených osôb** v rozsahu potrebnom na riadnu obsluhu, základnú kontrolu a reakciu na signalizované stavy prevádzkovaných zariadení EPS a HSP.

O vykonanom zaškolení bude vyhotovený **záznam o zaškolení**, ktorý bude obsahovať minimálne:

- dátum a miesto zaškolenia,
- predmet a rozsah zaškolenia,
- identifikáciu školených zariadení,
- meno a priezvisko školiteľa,
- mená a priezviská zaškolených osôb,
- podpis školiteľa,
- podpisy zaškolených osôb.

5. Špecifikácia zariadení EPS, SHZ a HSP a zoznam miest plnenia

Časť 1 – Bratislavský kraj (objekty OHZ SE MV SR)

Poradové číslo objektu	Objekt, adresa	Výrobca zariadenia EPS	Druh zariadenia	Typ	Počet
1	Okresný úrad Bratislava , katastrálny odbor, Ružová Dolina 27	Aritech	ústredňa	FP-1216	1
			optický hlásič	DP 2051	237
			tlačidlový hlásič	DM 2010	17
			tepelný hlásič	DT 2063	8
2	Prezídium PZ SR , Račianska 45, Bratislava	Aritech	ústredňa	Aritech 2X-F2-FB	1
			optický hlásič	DP2061N	31
			tlačidlový hlásič	DM 2010	17
			tepelný hlásič	DP2063N	1
3	Prezídium PZ SR , Račianska 45, Bratislava	SECURITON	ústredňa	MCU 211	1
			optický hlásič	OPT	6
			tlačidlový hlásič	TLC	3
			tepelný hlásič		0
4	Krajský dopravný inšpektorát , Odbor výkonu služby, Račianska 147	LITES	ústredňa	MHU 109	1
			hlášič dymu lineárny	MHG 601PV	13
			hlášič dymu ionizačný	MHG 181	1
			hlásič dymu ionizačný	MHG 141	2
			tlačidlový hlásič	MHA 143	2
5	Krajské riaditeľstvo PZ BA , Špitálska 14, Bratislava	LITES	ústredňa	MHU 103	1
			hlásič dymu ionizačný	MHG 103,181, 220	35
			tlačidlový hlásič	MHA 102	2
			tepelný hlásič		0
6	OR PZ BA II., Sasinkova 23, Bratislava	LITES	ústredňa	MHU 103	1
			hlásič dymu ionizačný	MHG 103,181, 220	13
			tlačidlový hlásič	MHA 102	18
			tepelný hlásič		0
7	Múzeum polície PZ , Gunduličová 2, Bratislava	LITES	ústredňa	MHU 106	1
			hlásič dymu ionizačný	MHG 120	10
			tlačidlový hlásič	MHA 102	1
			optický hlásič	MHG 231,090	4
8		LITES	ústredňa	MHU 103	2

	Ubytovňa MV SR , Romanova 37, Bratislava		optický hlásič	MHG 220	3
			tlačidlový hlásič	MHA 102	71
			hlásič dymu ionizačný	MHG 103	28
9	ÚOÚČ a DM MV SR , Romanova 37, Bratislava	LITES	ústredňa	MHU 110	1
			optický hlásič	MHG 243, MHG 262	18
			tlačidlový hlásič		0
			tepelný hlásič		0
10	Slovenský národný archív , Drotárska cesta 42, Bratislava	LITES	ústredňa	MHU 102	4
			hlásič dymu ionizačný	MHG 103	319
			tlačidlový hlásič	MHA 102	41
			tepelný hlásič		0
11	OR PZ BA III., Vajnorská 25, Bratislava	LITES	ústredňa	MHU 116	1
			optický hlásič	MHG 231, 090	3
			tlačidlový hlásič	MHA 101, MHA 145, MHA 102	12
			hlásič dymu ionizačný	MHG 103, MHG 181	7
12	OÚ Bratislava , Klientské centrum, Tomašikova 46	ESSER	ústredňa	IQ8ControlM	2
			optický hlásič	802371	656
			tlačidlový hlásič	804905	30
			tepelný hlásič	802271	10
13	ÚŠSaO P PZ , Zrínskeho 3, Bratislava	ARITECH	ústredňa	FP1216N24	1
			optický hlásič	DP2061N	25
			tlačidlový hlásič	DM 2010	4
			tepelný hlásič		0
14	ÚMPS P PZ, Budyšínska 2, Bratislava	ARITECH	ústredňa	FP2416	1
			optický hlásič	DP2051	25
			tlačidlový hlásič	DM2000	5
			tepelný hlásič		0
15	KEÚ P PZ, Sklabinská 1, Bratislava	LITES	ústredňa	MHU 108	1
			optický hlásič		0
			tlačidlový hlásič	MHA 108	3
			tepelný hlásič		0
16	KEÚ P PZ, Sklabinská 1, Bratislava	LITES	ústredňa	MCU 211	1
			optický hlásič	OPT	115
			tlačidlový hlásič	MAN	15
			tepelný hlásič	TEP	11
17	OR PZ BA IV., M.Sch.Trnavského 1, Bratislava	LITES	ústredňa	MHU 103	1
			hlásič dymu ionizačný	MHG 103	19
			tlačidlový hlásič	MHA 102	14
			tepelný hlásič		0
18	OR PZ BA V., Nám. Hraničiarov 1, Bratislava	LITES	ústredňa	MHU 106	1
			hlásič dymu ionizačný	MHG 120, MHG 181	42
			tlačidlový hlásič	MHA 101,MHA 102	21

			tepelný hlásič		0
19	OO PZ DNV , Na Grbe 2, Bratislava	ARITECH	ústredňa	1X-F2-24	1
			optický hlásič	DP721I	3
			tlačidlový hlásič	DMN700L	2
			tepelný hlásič		0
20	SPSČ MV SR , Šancová 1, Bratislava	HEKATRON	ústredňa	HEKATRON 2252	1
			optický hlásič	ORM	30
			tlačidlový hlásič	MAN	5
			tepelný hlásič	WRM	7
21	OO PZ , Lermontova 1, Bratislava	LITES	ústredňa	MHU 106	1
			hlásič dymu ionizačný	MHG 124	8
			tlačidlový hlásič	MHA 108	4
			tepelný hlásič	MHG 320	4
22	SOŠ PZ PK , Ubytovňa A, Fajgalská cesta 2	ARITECH	ústredňa	FP1216C-20	1
			optický hlásič	DP2061N	84
			tlačidlový hlásič	DM2010	12
			tepelný hlásič		0
23	SOŠ PZ PK , Ubytovňa A, Fajgalská cesta 2	BOSCH	riadiacia jednotka	LBB 1990/00	1
			kovový reproduktor	LBC 3018/60	70
			stropný reproduktor	LBC 3086/41	8
			x		0
24	SOŠ PZ PK , Objekt ZAT, Fajgalská cesta 2	LITES	ústredňa	MHU 110	1
			hlásič dymu lineárny	MHG 662	5
			tlačidlový hlásič	MHA 144	3
			tepelný hlásič		0
25	OÚ Senec , Katastrálny odbor, Hurbanova 21	LITES	ústredňa	MHU 109	1
			optický hlásič	MHG 243, MHG 262	36
			tlačidlový hlásič	MHA 141	4
			tepelný hlásič	MHG 362	2
26	LÚ MV SR, Letisko M.R.Štefánika, Bratislava	SIEMENS	ústredňa	FC2020	1
			automatický hlásič	FDO221	30
			tlačidlový hlásič	FDM223	10
			tepelný hlásič		0
27	SOŠ PZ BA, Vápencová 36, Bratislava	ESSER	ústredňa	ESSER 8000	1
			optický hlásič	3D/9200	70
			tlačidlový hlásič		10
			tepelný hlásič	TDIFF	3
28	ÚOS P PZ , Tomašikova 46, Bratislava	ESSER	ústredňa	IQ8ControlM	1
			optický hlásič	802371	17
			tlačidlový hlásič	804905	4
			tepelný hlásič		0
			tepelný hlásič		0
			hlavná ústredňa	ESSER typ 8000M	1

			riadiaca ústredňa	ASHZ – 2 ks ESSER typ 8010	1
29	ÚOS P PZ , Tomašiková 28/A, Bratislava	LITES	ústredňa	MHU 103	1
			hlásič dymu ionizačný	MHG 120, MHG 124, MHG 181	14
			tlačidlový hlásič	MHA 108	8
			optický hlásič	MHG 220	6
			ústredňa	ESSER typ 8000	1
			Požiarne textilné rolety ATRPU	3215 mm x 3115 mm EW 30 DP1-C	1
			Požiarne textilné rolety ATRPU	ATRPU: 965 mm x 1665 mm EI 30 DP1-C	1

Ak sa pri vykonanej kontrole elektrickej požiarnej signalizácie zistí nefunkčnosť alebo porucha niektorej jej súčasti, možno vykonať drobnú opravu alebo údržbu tejto súčasti len v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na obnovenie jej riadnej funkcie a zachovanie akcieschopnosti elektrickej požiarnej signalizácie, pokiaľ je takáto oprava alebo údržba technicky možná a účelná. Drobnou opravou alebo údržbou sa rozumejú najmä nevyhnutné zásahy na odstránenie zistenej poruchy alebo nedostatku bez potreby výmeny celej súčasti. Takouto opravou alebo údržbou nesmie dôjsť k podstatnej zmene technických alebo funkčných vlastností elektrickej požiarnej signalizácie. O vhodnosti použitia nahrádzajúcej súčasti rozhodne fyzická osoba s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.